

**Wykonawcy ubiegający się
o udzielenie zamówienia
Nr sprawy IRP.272.4.35.2023**

*Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie podstawowym pn.:
„Budowa podjazdu dla osób niepełnosprawnych do budynku Zespołu Szkół Rolniczych w
Kijanach” - wyjaśnienia treści SWZ.*

Na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2023 r., poz. 1605 z późn. zm.), Zamawiający poniżej zamieszcza pytania o wyjaśnienie treści SWZ, które zostały zadane w przedmiotowym postępowaniu oraz udzielone na nie odpowiedzi:

Pytanie 1.

Czy balustrada może być wykonana bez wypełnienia prętami stalowymi pionowymi w odstępach co 12 cm o śr. 12mm. W zamiast tego wykonane zostanie zagęszczenie słupków stalowych co 70cm zgodnie z normami ppoż. SIGNUM.

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na wykonanie balustrady bez wypełnienia prętami stalowymi pionowymi w odstępach co 12 cm o śr. 12 mm. Zamawiający wyraża zgodę na zagęszczenie słupków stalowych co 70 cm zgodnie z normami ppoż. SIGNUM.

Wicestarosta
/-Michał Pelczarski-/

Przewodniczący
Zarządu Powiatu w Łęcznej
/-Krzysztof Niewiadomski-/