



RYSUNEK POCHODZI Z PROJEKTU BUDOWLANEGO "PRZEBUDOWY  
OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W BEŁŻYCACH" WYKONAWCA EKOWATER

L.p	WYSZCZEGÓLNIENIE	Szt.
<b>URZĄDZENIA</b>		
1	Sito ROTOMAT Ro 1/600 z systemem dysz płuczacych skratki firmy Huber, prześwit 6mm, wydajności 40l/s, moc 1,1kW	1
2	Piaskownik pionowo-wirowy firmy Ekowater, średnica 2,20m, wysokość 3,0m, wyk. stal kwasoodporna, wlot i wylot DN 300	1
3	Pompa piasku typ SV014CL150BZ firmy Grundfos, Q=16m <sup>3</sup> /h, H=6m, moc 1,7kW	1
4	Separator piasku typ PSK MINI firmy ENKO, wydajność 25m <sup>3</sup> /h, moc 0,75kW, wlot DN 100, wylot DN 150, wyk. stal kwasoodporna	1
5	Żurawik do pompy piasku typ ZSW -15, udźwig 150kg	1
6	Zastawka kanałowa B = 0,6m	1
6A	Zastawka kanałowa B = 1,0m	1
<b>RUROCIĄGI</b>		
7	Rura doprowadzająca ścieki do piaskownika, DN 350	
8	Rura odprowadzająca ścieki z piaskownika, DN 350	
9	Rurociąg tłoczny doprowadzający pulę piaskową do separatora piasku, Dy= 90 wyk. PE 100 SDR17	
10	Rurociąg odprowadzający odciek z separatora piasku do kanału, DN 150	
11	Rurociąg doprowadzający wodę do sita oraz do umywalki, Ø40	
<b>ARMATURA I KSZTAŁTKI</b>		
12	Kolano 90° Dy=90, wyk. PE 100, SDR 17	2
13	Kolano 90° Dy=110, wyk. PE 100, SDR 17	1
14	Kolano 45° Dy=90, wyk. PE 100, SDR 17	1
15	Kolano 90° Dy=160, wyk. PE 100, SDR 17	3
16	Redukcja Dy=110/90, wyk. PE 100, SDR 17	1
<b>INNE</b>		
17	Umywalka	1
18	Istniejąca studzienka wodociągowa	
19	pojemnik na skratki, V=120l	1
20	pojemnik na piasek, V=120l	1
21	Barierka ochronna o wysokości 1,10m , wyk. stal ocynkowana	
22	Zawór czepalny ze złączką do węża	1

Wykonawca <b>WCI TECHNOLOGIE Sp. z o.o.</b> ul. Kościuszki 80, 42-595 Siemonia tel. 881 614 222, e-mail: biuro@wcitech.pl			Nr Rysunku 598/III/PW/T-03	
Zamawiający <b>GMINA BEŁŻYCE</b> UL. LUBELSKA 3, 24-200 BEŁŻYCE			Treść	
Inwestycja MODERNIZACJA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W BEŁŻYCACH			<b>BUDYNEK OCZYSZCZANIA MECHANICZNEGO - RZUT</b>	
Adres inwestycji DZ. EW. 620/1 OBREB 0004 BEŁŻYCE-CENTRUM, JEDNOSTKA EWIDENCYJNA 060901_4, BEUŻYCE-MIASTO				
Faza proj. PROJEKT TECHNICZNO-WYKONAWCZY				
Specjalność TECHNOLOGIA				
Obiekt OCZYSZCZALNIA ŚCIEKÓW				
Specjalność	Imię Nazwisko	Nr Uprawnień	Podpis	Data
TECHNOLOGIA	Projektował: mgr inż. Wiesław Lipka			02.2024
OPRACOWAŁ	mgr inż. Małgorzata Dąbkowska			Skala
KOORDYNATOR PROJEKTU	mgr inż. Wiesław Lipka			1:50