

 OTRZYMANO DZIAŁ PRZETWARZANIA I REALIZACJI 17. 04. 2024 ul. Ks. J. Schulza 5 85-315 Bydgoszcz	WARUNKI TECHNICZNE	EW/557/5/2024
---	---------------------------	----------------------

Bydgoszcz, 12 kwietnia 2024 r.

podpis

KOMUNALNE PRZEDSIĘBIORSTWO
ENERGETYKI CIEPŁNEJ

Spółka z o.o.

Wydział Utrzymania Ruchu

Dział Realizacji Projektów Unijnych w miejsu

Dotyczy: warunków technicznych na zmianę sposobu zasilania w ciepło budynków przyłączonych obecnie do węzła grupowego przy ul. Bydgoskiej 27-35A w Solcu Kujawskim

Wydział Utrzymania Ruchu KPEC Spółka z o.o. w Bydgoszczy przekazuje warunki techniczne, dotyczące wykonania i przyłączenia do sieci ciepłowniczej indywidualnych węzłów ciepłych dla budynków zasilanych z węzła grupowego przy ul. Bydgoskiej 27-35A w Solcu Kujawskim.

1. Budynki obecnie zasilane z węzła grupowego za pomocą sieci niskoparametrowej należy przyłączyć do miejskiej sieci ciepłowniczej wysokiego parametru, poprzez budowę indywidualnych przyłączy ciepłowniczych wraz z wymiennikowymi węzłami cieplnymi.
2. Budynki zasilane z węzła grupowego, objęte opracowaniem zmiany sposobu zasilania w ciepło, pokazano na załączonym do warunków technicznych planie sytuacyjnym.
3. Lista adresowa obiektów stanowi Załącznik nr 1 do niniejszych warunków technicznych.
4. Miejsca włączenia budynków do miejskiej sieci ciepłowniczej należy przewidzieć z miejskiej sieci ciepłowniczej wysokiego parametru, naniesionej na planie sytuacyjnym.
5. Średnice nowo projektowanych, indywidualnych przyłączy ciepłowniczych należy ustalić w oparciu o zapotrzebowanie na ciepło obiektów, łącznie z potrzebami centralnej ciepłej wody użytkowej.
6. Trasa nowo projektowanej sieci ciepłowniczej powinna być optymalna pod względem ekonomicznym i eksploatacyjnym.
7. Wszystkie sieci ciepłownicze niskoparametrowe przeznaczone są do likwidacji. Likwidację przewodów w obrębie budynków należy uzgodnić z właścicielem obiektu.
8. Przyłącza ciepłownicze prowadzone w gruncie wykonać jako dwuprzewodowe, z przewodami w technologii sztywnych rur preizolowanych z izolacją standard w płaszczu HDPE, z rur stalowych ze szwem, wyposażone w system sygnalizacji stanów awaryjnych w systemie impulsowym. Sygnalizacja powinna być oparta na dwóch przewodach miedzianych zatopionych w pianie izolacyjnej.
9. Przyłącza ciepłownicze prowadzone w pomieszczeniu węzła cieplnego wykonać z rur stalowych czarnych bez szwu, z izolacją w postaci otulin ze sztywnej pianki PUR o grubości wymaganej obowiązującymi normami.
10. Na poszczególnych przyłączach, najbliżej jak to możliwe miejsca włączenia, zaprojektować armaturę odcinającą.
11. Do projektowania i wykonywania przyłączy ciepłowniczych obowiązuje dokument „Wymagania techniczne do projektowania sieci ciepłowniczych KPEC Sp. z o.o.”.

12. Zagłębienie rurociągów sieci projektować na takim poziomie, aby przykrycie rurociągów sieci ciepłych wynosiło minimum 0,7 m, o ile warunki terenowe na to pozwolą. W miejscach wypłyceń i narażonych na duże obciążenia należy zastosować żelbetową płytę odciażającą, ułożoną ponad rurociągami.
13. W zakres zmiany sposobu zasilania w ciepło budynków należy włączyć opracowanie kompletnej dokumentacji dla węzłów ciepłowniczych. Bilans ciepły obiektów, w zakresie centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej, winien zostać sporządzony przez projektanta.
14. Dokumentację projektową dla węzłów ciepłowniczych należy opracować dwuwariantowo - wariant jednofunkcyjny oraz wariant dwufunkcyjny z ciepłą wodą użytkową. Projekt węzła ciepłego należy wykonać w oparciu o zastosowanie odrębnych modułów (moduł c.o., moduł c.w. oraz moduł przyłączeniowy).
15. Pomieszczenia wybrane na indywidualne węzły ciepłe w piwnicach budynków powinny uzyskać pisemną zgodę właścicieli budynków na lokalizację węzłów ciepłych oraz spełniać wymagania określone w dokumencie „Wymagania techniczne do projektowania węzłów ciepłych KPEC Sp. z o.o.”.
16. Maksymalne ciśnienie dyspozycyjne do wykorzystania dla poszczególnych węzłów ciepłych po stronie wysokoparametrowej przyjąć w wielkości 100 kPa.
17. Węzły ciepłe zaprojektować i wykonać w taki sposób, aby zabezpieczyć służbom eksploatacyjnym KPEC długość montażową $l = 500$ mm:
 - na przewodzie zasilającym wysokiego parametru za pierwszym zaworem odcinającym węzeł ciepły celem montażu głównego licznika ciepła,
 - w celu montażu zaworu stabilizacji ciśnienia z ograniczeniem przepływu bezpośredniego w miejscu jego projektowanej lokalizacji.
18. Projekty wykonawcze na powyższe zadanie należy uzgodnić w KPEC Spółka z o.o. w Bydgoszczy.
19. Niniejsze pismo zawiera warunki techniczne zmiany sposobu zasilania w ciepło budynków. Warunki ekonomiczne zostaną przedstawione w stosownej umowie.
20. Warunki techniczne są aktualne przez okres dwóch lat od daty ich wydania.

Załączniki:

- Lista obiektów zasilanych z węzła grupowego przy ul. Bydgoskiej 27-35A,
- Plan sytuacyjny w skali 1:1000.

Otrzymują:

1. Adresat
2. EW a/a

Wyk. M.W., tel. (52) 30-45-384


Dyrektor
ds. Eksploatacji
mgr inż. Jacek Matuszak

Załącznik nr 1
do EW/557/5/2024

**Wykaz budynków zasilanych z węzła grupowego przy ul. Bydgoskiej 27-35A
w Solcu Kujawskim**

1	ul. Bydgoska 27
2	ul. Bydgoska 27a
3	ul. Bydgoska 29
4	ul. Bydgoska 29a
5	ul. Bydgoska 31
6	ul. Bydgoska 33
7	ul. Bydgoska 33a
8	ul. Bydgoska 35
9	ul. Bydgoska 35a
10	ul. Piastów 24
11	ul. Piastów 24a
12	ul. Piastów 26

Załącznik nr 2
do EW/557/5/2024

