



Sandomierz 29.10.2021r.

ZOŚ/3504/2021

WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

dotyczy: przetargu na: **Wykonanie awaryjnej instalacji odprowadzenia odwodnionego osadu ściekowego do istniejącego placu magazynowego wraz z montażem pompy śrubowej na terenie Oczyszczalni ścieków PGKiM w Sandomierzu Sp. z o.o. w formule zaprojektuj i wybuduj.**

PGKiM w Sandomierzu Sp. z o.o. ul. Przemysłowa 12 jako Zamawiający zgodnie z art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych wyjaśnia:

Wniosek 1.

Prosimy o informację w jakim najdłuższym terminie od złożenia dokumentacji projektowej nastąpi jej akceptacja przez Zamawiającego.

Odp. Akceptacja nastąpi w terminie dwóch tygodni.

Wniosek 2.

Prosimy o informacje czy Zamawiający uzna referencje Wykonawcy w zakresie Modernizacji lub remontu Oczyszczalni ścieków w wymaganej kwocie 200 tys. brutto i terminie wykonania 5 lat: jeżeli jedna referencja dotyczy Oferenta/Wykonawcy a druga jest użyczona Oferentowi przez podmiot zewnętrzny, który będzie uczestniczył w realizacji zadania i udostępni swoje zasoby.

Odp. Tak. Zgodnie z wymogami określonymi w SWZ.

Wniosek 3.

Prosimy o informacje czy Zamawiający uzna referencje Wykonawcy w zakresie Modernizacji lub Remontu Oczyszczalni ścieków w wymaganej kwocie 200 tys. brutto i terminie wykonania 5 lat: jeżeli oferta złożona będzie przez konsorcjum dwóch firm i każdy Partner Konsorcjum będzie dysponował

1 referencją.

Odp. Tak. Zgodnie z wymogami określonymi w SWZ.

Wniosek 4.

Prosimy o sprecyzowanie na czym ma polegać: podłączenie do systemu AKPiA Oczyszczalni ścieków w Sandomierzu. Czy Inwestor zapewni wszystkie dane dostępne, kody źródłowe itd. Jeśli będą one niezbędne?

Odp. Podłączenie do systemu AKPiA Oczyszczalni Ścieków w Sandomierzu polegać będzie na udostępnieniu wszystkich sygnałów i sygnałów sterujących z przedmiotowej instalacji, do istniejącego systemu wizualizacji i sterowania Vijeo Citect 7.20 wraz z raportowaniem i archiwizacją. Inwestor dostarczy wszelkie dane dostępne będące w jego posiadaniu, niezbędne do realizacji zadania .