

Sosnowiec, dnia 17 czerwca 2024 roku

Oznaczenie zamówienia: 62/2024/TE/KP

Do wykonawców
ubiegających się o udzielenie zamówienia

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia pod nazwą: „REMONT ROZDZIELNI R17 W BUDYNKU ADS
OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW RADOCHA II W SOSNOWCU”

**Wyjaśnienie treści Specyfikacji Warunków Zamówienia i informacja
(podstawa: § 17 ust. 8 i 10 Regulaminu udzielania zamówień sektorowych)**

W związku z otrzymaniem w dniu 14 czerwca br. wniosku o wyjaśnienie treści specyfikacji warunków zamówienia (SWZ), przekazuję treść zapytań oraz wyjaśnienia:

ZAPYTANIE 1: „Czy Zamawiający udostępni rzuty pomieszczeń obejmujących:

- Lokalizacje złącza kablowego oraz projektowanej rozdzielni
- Przebieg trasy od jadalni do pomieszczenia 4C wraz z wejściem do rozdzielni”

ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie posiada kompletnej dokumentacji w zakresie rzutów pomieszczeń; zamawiający przekazuje w załączeniu jedynie rysunek poglądowy miejsca posadowienia projektowanej rozdzielni R-17 oraz przebieg trasy kablowej od jadalni do pomieszczenia 4C oraz rozdzielni R-17; jednocześnie zamawiający przypomina, o zaleceniu z pkt 5.1. Rozdziału 3 SWZ, dotyczącym zapoznania się ze stanem faktycznym budynku i pomieszczeń, w których realizowane będą prace montażowe objęte przedmiotem zamówienia.

ZAPYTANIE 2: „Dodatkowo proszę o

- Podanie wysokości pomieszczeń, w których mają być prowadzone prace
- Określenie miejsca oraz wysokości montażu koryt tras kablowych (sufit, ściana).

ODPOWIEDŹ: Zamawiający wyjaśnia, iż:

- wysokość pomieszczeń w których będą prowadzone prace wynosi 3,40 m;
- montaż koryt należy wykonać na wysokości 3,30 m przy użyciu wysięgnika wzmocnionego montowanego do ściany.

Przedmiotowe wyjaśnienia i zmiana SWZ stają się wiążące dla wszystkich wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia i stanowią integralną część SWZ, udostępnionej przez zamawiającego w przedmiotowym postępowaniu.

Załącznik:

- Rzut parteru Rozdzielni R17 (plik: R2-parter_R17)

CZŁONEK ZARZĄDU

Wrona Nawrocka