



- UWAGI:
- Istniejąca rozdzielnica budynku socjalnego R2
  - Do istniejącej rozdzielnicy R2 należy dodać sekcje zabezpieczeń sprzed wyłącznika pożarowego dla odbiorów pożarowych.
  - Rozdzielnice R2 należy obudować drzwiami przeciwpożarowymi chyba że jest w wykonaniu przeciwpożarowym.
  - Przejścia instalacji przez przegrody pożarowe (stropy, ściany) zostaną uszczelnione masą ognioodporną o odporności nie mniejszej, niż uszczelniane przegrody.
  - Kable zasilające instalacje do walki z pożarem należy stosować w izolacji ognioodpornej.
  - Trasy kabli zasilających instalacje do walki z pożarem należy stosować w wykonaniu p.poż.

TEMAT  
Wykonanie Systemu Sygnalizacji Pożarowej w Hali Sortowni Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Ostrołęce przy ul. Komunalnej 8

ZAMAWIAJĄCY  
Ostrołęckie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o. o.  
ul. Berka Joselewicza 1  
07-410 Ostrołęka

ZADANIE  
Zasilanie odbiorów SSP

JEDNOSTKA OBSŁUGUJĄCA  
Centrum Dozoru Systemów Pożarowych Sp. z o. o.  
A. Fieldorfa Nila 13  
07-410 Ostrołęka

JEDNOSTKA PROJEKTOWA  
VERSO Krystian Czajkowski  
Trzcianka 260A  
07-221 Branszczyk

PROJEKTANT  
Janusz Szymkowiak nr. upr. MAZ/0282/PWBE/15  
ZESPÓŁ PROJEKTOWY  
Krystian Czajkowski  
Grzegorz Kisieliński

FAZA PROJEKTU  
PROJEKT WYKONAWCZY

BRANŻA  
ELEKTRYCZNA

NAZWA RYSUNKU  
Schemat sekcji pożarowej rozdzielnicy budynku socjalnego R2

SKALA  
—

DATA  
30/06/2022

NR RYSUNKU  
756-024\_01\_PW\_SSP\_03S

REWIZJA  
00