

Deklaracja właściwości użytkowych

Nr DoP-20489130701

- | | |
|--|---|
| 1. Kod identyfikacyjny typu produktu: | Ręczny ostrzegacz pożarowy typ B do stosowania w budynkach zgodny z EN 54-11; izolatory zwarć zgodne z EN 54-17 |
| 2. Numer typu, partii, serii: | 804905 z 704900
(ręczny ostrzegacz IQ8mcp, ostrzegacz BUS wersja podstawowa) |
| 3. Przeznaczenie: | Ochrona przeciwpożarowa wg EN 54-11, EN 54-17 |
| 4. Adres kontaktowy producenta: | Novar GmbH
Dieselstrasse 2
41469 Neuss
Niemcy |
| 5. Pełnomocnik: | nie dotyczy |
| 6. System lub systemy do oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych: | System 1 |
| 7. W przypadku deklaracji właściwości użytkowych, która dotyczy produktu budowlanego, ujętego w normie zharmonizowanej: | |
| Notyfikowana jednostka | VdS Schadenverhütung GmbH |
| z numerem identyfikacyjnym | 0786 |
| przeprowadziła pierwszą weryfikację produktu oraz pierwszą inspekcję zakładu, a także kontroli produkcji w zakładzie zgodnie z Systemem 1 i wystawiła poniższy dokument: | Certyfikaty zgodności WE
0786-CPD-20489, 0786-CPD-20490 |
| 8. W przypadku deklaracji właściwości użytkowych, która dotyczy produktu budowlanego, dla którego została wystawiona europejska ocena techniczna: | nie dotyczy |

9. Deklarowana właściwość użytkowa:

Zasadnicze charakterystyki	Wynik	Zharmonizowana specyfikacja techniczna
Znamionowe warunki zadziałania/ znamionowa czułość zadziałania i charakterystyka właściwości użytkowych w przypadku pożaru	zaliczono	EN 54-11:2001/A1:2005 ust. 4.3.2, 4.4, 4.7.1, 4.7.4, 5.2, 5.3
Niezawodność eksploatacyjna	zaliczono	EN 54-11:2001/A1:2005 ust. 4.2, 4.3.1, 4.5, 4.6, 4.7.2, 4.7.3, 4.7.5, 4.8, 5.4, 5.5
Stabilność niezawodności eksploatacyjnej; temperatura	zaliczono	EN 54-11:2001/A1:2005 ust. 5.7, 5.9
Stabilność niezawodności eksploatacyjnej; drgania	zaliczono	EN 54-11:2001/A1:2005 ust. 5.14 do 5.17
Stabilność niezawodności eksploatacyjnej; wilgotność powietrza	zaliczono	EN 54-11:2001/A1:2005 ust. 5.10, 5.12
Stabilność niezawodności eksploatacyjnej; korozja	zaliczono	EN 54-11:2001/A1:2005 ust. 5.13
Stabilność niezawodności eksploatacyjnej, stabilność elektryczna	zaliczono	EN 54-11:2001/A1:2005 ust. 5.6, 5.18
Właściwości użytkowe w przypadku pożaru	zaliczono	EN 54-17: 2005 ust. 5.2
Niezawodność eksploatacyjna	zaliczono	EN 54-17: 2005 ust. 4
Trwałość niezawodności eksploatacyjnej, odporność na wysokie temperatury	zaliczono	EN 54-17: 2005 ust. 5.4, 5.5
Trwałość niezawodności eksploatacyjnej, odporność na drgania	zaliczono	EN 54-17: 2005 ust. 5.9 do 5.12
Trwałość niezawodności eksploatacyjnej, odporność na wilgotne powietrze	zaliczono	EN 54-17: 2005 ust. 5.6, 5.7
Trwałość niezawodności eksploatacyjnej, odporność na korozję	zaliczono	EN 54-17: 2005 ust. 5.8
Trwałość niezawodności eksploatacyjnej, stabilność elektryczna	zaliczono	EN 54-17: 2005 ust. 5.3, 5.13

10. Właściwość użytkowa produktu zgodnie z numerami 1 i 2 odpowiada deklarowanej właściwości użytkowej zgodnie z numerem 9. Stroną odpowiedzialną za stworzenie niniejszej deklaracji właściwości użytkowych jest sam producent, zgodnie z numerem 4.

Martin Bemba / Prezes zarządu

Nazwisko i funkcja

Neuss 18.06.2013



Miejsce i data wystawienia

Podpis

../ 2

Novar GmbH a Honeywell Company
Dieselstraße 2, 41469 Neuss, Niemcy
Telefon: +49 2137 17-600
Faks: +49 2137 17-286

Sąd rejestrowy:
Stuttgart HRB 401195
Rada nadzorcza:
Ernst Malcherek

Zarząd spółki:
Bernd Heinen
Martin Bemba
Klaus Hirzel
Marcus Lindenlaub
Marcus Ostländer

Internet / e-mail:
www.esser-systems.de
info@esser-systems.de
www.ackermann-clino.de
info@ackermann-clino.de