


Pawilon B - I Piętro (B7)



Część Pawilonu B pod opieką konserwatora zabytków

Oznaczenia rysunkowe:

- ręczny ostrzegacz pożarowy ROP-4001 (projektowany)
 ręczny ostrzegacz pożarowy ROP-4001 (istniejący)
 czujka optyczna dymu DOR 4046 z podstawą (istniejąca)
 czujka optyczna dymu DOR 4046 z podstawą (istniejąca)
 czujka optyczna dymu DOR 4046 z podstawą (projektowane)
 czujka optyczna dymu DOR 4046 z podstawą (projektowane)
 czujka optyczna dymu DOR 4046 z podstawą i wskaźnikiem zadziałania (istniejąca)
 czujka optyczna dymu DOR 4046 z podstawą i wskaźnikiem zadziałania (projektowana)
 czujka ciepła TUN-4046 z podstawą (istniejąca)
 czujka ciepła TUN-4046 z podstawą (projektowana)
 czujka ciepła i dymu DOT-4046 z podstawą (istniejąca)
 czujka ciepła i dymu DOT-4046 z podstawą (projektowana)
 moduł EKS (istniejący) moduł EKS (projektowany)
 moduł EWK (istniejący)
 moduł EWS (istniejący)
 sygnalizator akustyczny adresowalny SAL-4001 (istniejący)
 sygnalizator akustyczno-optyczny konwencjonalny (projektowany)
 sygnalizator akustyczno-optyczny adresowalny
 ochronnik przepięciowy
 centrala sygnalizacji pożaru
 system zasysający windy
 rozdzielnia elektryczna
 istniejące drzwi ppoż. z elektrotrzyrmaczem
 centrala sterująca drzwiami

Numeracja elementów:

NrCentrali/NrPętli/NrElementu

- przewód YnTKSYekw 1x2x1
przewód HDGs 2x1,5
przewód HTKSHekw PH90 2x2x0,8
przewód XzTKMXpw 2x2x0,8
przewód YKY 2x1,5

Jednostka projektowa:

DevPark Sp. z o.o.
ul. Wspólna 15/1, 62-052 Komorniki
<http://DevPark.pl>

Projekt:

Specjalistyczny Szpital im.
Ks. Biskupa Józefa Nathana w Branicach
ul. Szpitalna 18, 48-140 Branice

Opracowanie:

System sygnalizacji pożaru (SSP)

Nazwa rys.:

Pawilon B – poziom piętro I

Projektował:

Roman Wojciech Fryska upr. nr WKP/0183/PWOT/10

Sprawił:

Ryszard Józef Wachowiak upr. nr WKP/0186/PWOT/10

Opracował:

Mariusz Smolak

Faza:

PBW

Branża:

teletechniczna

Data opracowania:

06.2022

Skala:

—

Nr rysunku:

SSP-22