

# Powiat Legnicki

## OGŁOSZENIE

w sprawie udzielenia odpowiedzi na pytania w sprawie wyjaśnienia treści  
Specyfikacji warunków zamówienia publicznego pn.:

### ***Modernizacja kompleksu zespołu terapii, rekreacji i sportu w części budynku nr 6 w Domu Pomocy Społecznej w Legnickim Polu***

RZ.272.1.18.2024

Działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 ze zm.), zamawiający udziela odpowiedzi na niżej cytowane pytania, które wpłynęły w dniach 28 czerwca – 1 lipca br. w sprawie wyjaśnienia treści Specyfikacji warunków zamówienia.

Pytanie nr 1: *W poz. 48 przedmiaru robót budowlanych jest osłona narożnika w ilości 4 szt x 1,5 mb. W PW pokazano tylko jedno miejsce montażu takiej osłony. Proszę o wskazanie gdzie jeszcze ma być montowany taki narożnik.*

**Odpowiedź zamawiającego: Dokonano korekty przedmiaru (w załączeniu), przewiduje się montaż jednego narożnika.**

Pytanie nr 2: *Proszę wskazać miejsca montażu odbojoporęczy w pom. 1/01.*

**Odpowiedź zamawiającego: Dokonano korekty przedmiaru, na obiekcie nie planuje się montażu odbojoporęczy.**

Pytanie nr 3: *W poz. 59 i 60 przedmiaru robót budowlanych mowa jest o gruntowaniu i malowaniu ścian. Podany obmiar to 72,00 m<sup>2</sup>. Obmiar jest niewłaściwy, winno być: 630,715 m<sup>2</sup> (ściany z poz. 35 = 700,697 - 69,982 (płytki ścienne) = 630,715 m<sup>2</sup>. Proszę o poprawę obmiaru w tych pozycjach.*

**Odpowiedź zamawiającego: Poprawiono obmiar we wskazanych pozycjach.**

Pytanie nr 4: *W poz. 61 i 62 przedmiaru robót budowlanych mowa jest o gruntowaniu i malowaniu sufitów. Podany obmiar to 1,00 m<sup>2</sup>. Obmiar jest niewłaściwy, winno być: 190,00 m<sup>2</sup> (sufity z poz. 35 = 190,00. Proszę o poprawę obmiaru w tych pozycjach.*

**Odpowiedź zamawiającego: Poprawiono obmiar we wskazanych pozycjach.**

Pytanie nr 5: *W zestawieniu stolarki brak jest drzwi do pom. 1/01 i 1/08. Czy drzwi te są do wymiany, jeżeli tak to proszę o uzupełnienie przedmiaru robót.*

**Odpowiedź zamawiającego:** **Istniejące drzwi z witryną pomiędzy pomieszczeniami 1/01 i 1/08 należy zdemontować na czas remontu, zabezpieczyć, następnie ponownie zamontować w tym samym miejscu, po dokonaniu prac remontowych.**

Zatwierdzono:  
*Adam Babuška – Starosta Legnicki*

*Kierownik Zamawiającego*

*Legnica, 02.07.2024 r.*