

# dla Basi Sułostowice

## Stosowane formaty znaków:

- A = 150 mm x 300 mm
- B = 200 mm x 400 mm
- C = 200 mm x 200 mm
- D = 100 mm x 300 mm

Podstawową zasadą rozmieszczenia znaków ewakuacyjnych jest, że z każdego miejsca na drodze ewakuacyjnej, w którym może pojawić się wątpliwość co do kierunku ewakuacji, powinien być widoczny znak ewakuacyjny. Przy rozmieszczeniu znaków ewakuacyjnych należy zwrócić uwagę na ich ułożenie w stosunku do źródła światła. Należy dążyć do umieszczenia znaków ewakuacyjnych możliwie blisko źródła światła w celu ich skutecznej luminacji. Wymiary znaków ewakuacyjnych są uzależnione od odległości z jakiej znak ten powinien być dostrzegany przez ewakuujących się ludzi.

W związku z powyższymi dobór wielkości znaków winien być dokonany bezpośrednio na budowie.








## UWAGA:

Symbol w kolumnie nr znaku nie jest zgodny z symbolem przyjętym w PN jak i w ofertach handlowych producentów znaków.

Szczegółowe zasady umieszczania znaków bezpieczeństwa na drogach ewakuacyjnych i drogach pożarowych określa: PN-N-01256-3 ZNAKI BEZPIECZEŃSTWA.

## ZNAKI OCHRONY P. POŻ. [różne]

Tablica nr 1

Nr	Znak bezpieczeństwa	Znaczenie (nazwa) znaku bezpieczeństwa	
P1		Uruchamianie ręczne	
P2		Alarmowy sygnalizator akustyczny	1 szt.
P3		Telefon do użycia w stanie zagrożenia	
P4		Gaśnica	12 szt.
P5		Hydrant wewnętrzny	3 szt.
P6		Niebezpieczeństwo pożaru - Materiały łatwo zapalne	2 szt.
P7		Zakaz gaszenia wodą	2 szt.

20