



WYJAŚNIENIA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego sektorowego na „Dostawę agregatu prądotwórczego”.

Gdańskie Autobusy i Tramwaje Sp. z o. o. jako Zamawiający w niniejszym postępowaniu, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego sektorowego, niepodlegającym przepisom ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2023 roku, poz. 1605), na zasadach określonych w Regulaminie Zamówień Publicznych Sektorowych Część B stanowiącym Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 24/2017 Prezesa Zarządu Gdańskich Autobusów i Tramwajów Sp. z o. o. z dnia 10.08.2017 r. z późn. zm. – dalej jako „Regulamin” – działając na podstawie § 17 ust. 8 Regulaminu – w odpowiedzi na wniosek Wykonawcy z dnia 17.01.2024 r. o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia – dalej „SIWZ” – udziela następującej odpowiedzi:

PYTANIE 1

Prosimy o dopuszczenie agregatu o wymiarach obudowy: długość 3.200 mm, szerokość 1.200 mm, wysokość 2.000 mm.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę SIWZ w tym zakresie.

PYTANIE 2

Prosimy o wyjaśnienie sprzeczności. Czy parametr 62dbA odnosi się do mocy akustycznej (LWA) czy też ciśnienia akustycznego/poziomu hałasu (LPA). Jeżeli jest to ciśnienie akustyczne/poziom hałasu (LPA) to prosimy o potwierdzenie, że ma on wynosić 62dBA z odległości 10m.

Odpowiedź:

Zamawiający wyjaśnia, że 62 dB(A) dotyczy poziomu ciśnienia akustycznego (LpA) w odległości 7 m.