



Rozdzielnica wyk.
w II kl. ochronności

Nr obwodu:	—
Opis:	

Zasilanie

Ogranicznik przepięć

R0.2.Aw
Ośw. awaryjne i ewakuacyjne

R0.2.o1
Ośw. podstaw.

R0.2.o2
Ośw. podstaw.

—
Rezerwa

R0.2.g1	R0.2.g2	R0.2.g3	R0.2.g4	R0.2.g5	R0.2.g6
Gniazda 230V	Gniazda 230V	Gniazda 230V	Gniazda 230V	Gniazda 230V	Gniazda 230V

R0.2.g7	R0.2.R	R0.2.KLK	—	—	—
Gniazda 230V	Zasilanie - rolety	Zasilanie - klimatyzatory	Rezerwa	Rezerwa	Rezerwa

Układ sieci: TN-S
Ochrona przed porażeniem:
samoczynne wyłączenie napięcia

architektonika

Dorota Bartkowiak ul. Gdańska 212/6, 85-674 Bydgoszcz tel: +48 698-641-616

Obiekt: Remont i przebudowa wraz z wyposażeniem budynku Bydgoskiego Ośrodka Rehabilitacji Terapii Uzależnień i Profilaktyki "BORPA" 85-843 Bydgoszcz ul. B. Śliwińskiego 12 dz. nr 44, OBRĘB 0474

Inwestor: MIASTO BYDGOSZCZ
ul Jezuicka 1, 85-102 Bydgoszcz

Projektował: mgr inż. Paweł Poryzała SWK/0112/PWBE/16

Sprawdził: mgr inż. Piotr Perczak SWK/0261/PWBE/17

Branża: Elektryczna

Nazwa rysunku: Schemat rozdzielnicy R0.2

Data: 11 MAJ 2020

Stadium: Projekt wykonawczy

Rys. nr: 10/E

Arkusz: 01/01