



Wyjaśnienie i zmiana nr 1 do SWZ

w zamówieniu pn.

Budowa 28 pompowni ścieków w ramach zadania „Budowa sieci wodociągowej w miejscowościach Połaniec – ul. Daszyn, Ruszcza, Kraśnik oraz przydomowych przepompowni ścieków na terenie Gminy Połaniec”

W związku z zapytaniem Wykonawcy do SWZ w w/w postępowaniu, Zamawiający wyjaśnia:

Zadane pytania:

1. W SWZ podano parametry pomp przepompowni wskazujące na konkretnego producenta (Czechy) co jest nie zgodne z art.99 ustawy Pzp.
Pytanie czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie pomp w przepompowni o nowocześniejszym rozwiązaniu technologiczno – ekologicznym, zużywających o 25 % energii elektrycznej.(polskiego producenta) Pozostałe wszystkie parametry są korzystniejsze dla użytkownika co jesteśmy w stanie udowodnić zgodnie z art.104-107 ustawy Pzp.
Ponadto zastosowane przez Zamawiającego rozwiązania podrażają koszt wykonania nie gwarantując optymalizacji kosztów eksploatacji.

Odpowiedź: Zamawiający wymaga aby parametry zastosowanych pomp spełniały wymagania określone w dokumentacji projektowej. Zamawiający zarówno w SWZ jak i w STWiORB dopuszcza zastosowanie rozwiązań równoważnych, pod warunkiem że Wykonawca, który oferuje materiały lub urządzenia równoważne zobowiązany jest wykazać w ofercie, że spełniają one wymagania i parametry wskazane przez Zamawiającego. Wykonawca wnioskujący o zastosowanie takich urządzeń jest zobowiązany wykazać, że są one technicznie równoważne. Zamontowanie takich urządzeń i materiałów na etapie wykonawstwa wymaga zgody projektanta i zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru.

Jednocześnie z informacji posiadanych przez Zamawiającego wynika, że podane parametry spełniają pompy więcej niż jednego producenta.

Zamawiający wydłuża termin składania ofert do dnia 12.04.2024r. godz. 10:00, otwarcie ofert w dniu 12.04.2024r. godz. 10:30.

Zamawiający zmienia SWZ rozdz. XIX pkt 1, który otrzymuje brzmienie:

„1. Wykonawca pozostaje związany złożoną ofertą nie dłużej niż 30 dni od dnia upływu terminu składania ofert, tj. do dnia 11.05.2024.”

Zamawiający zmienia SWZ rozdz. XXI pkt 1 i 3, które otrzymują brzmienie:

„1. Termin składania ofert upływa dnia 12.04.2024r. godz. 10:00.”



GMINA POŁANIEC

„3. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 12.04.2024r. godz. 10:30 za pośrednictwem Platformy Zakupowej oraz w siedzibie Zamawiającego.”

Pozostałe warunki SWZ nie ulegają zmianie.

BURMISTRZ

/-/ mgr inż. Jacek Benedykt Nowak

Sporządził: Rafał Kiliański
Główny specjalista ds. zamówień publicznych
Tel. 15 8650-084