

Znak sprawy: GKI.271.25.2023

Sanok, dnia 04.12.2023 r.

**dotyczy:** postępowania prowadzonego w trybie podstawowym na zadanie pn.:  
**Remont drogi gminnej położonej na działce nr ew. 666 w kilometrażu km 0+000 –  
km 1+135 w miejscowości Łodzina w gminie Sanok**

- A. Działając na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2023 r., poz. 1605 z późn. zm.), zwanej dalej „ustawa Pzp”, **Zamawiający: Gmina Sanok przekazuje treść zapytań z dnia 04.12.2023 r. dotyczących treści Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ), wraz z udzielonymi odpowiedziami.**

#### **Pytanie 1:**

Zgodnie z projektem należy wykonać pobocza o następującej konstrukcji:

-Pobocza

-destrukt gr. 9cm,

-pospółka gr, 20cm,

Przedmiar robót nie uwzględnia wykonanie tego asortymentu robót. Prosimy o wyjaśnienie rozbieżności i skorygowanie przedmiaru robót.

#### **Odpowiedź Zamawiającego:**

Wykonanie poboczy w powyższej technologii zostało ujęte w pozycjach:

a) nr 15. „Warstwa dolna podbudowy z kruszywa naturalnego o grubości po zagęszczeniu 20cm – Pobocze”,

b) nr 16. „Warstwa górna podbudowy z destruktu o grubości po zagęszczeniu 9 cm- Pobocze (materiał pozyskany z frezowania)”.

Powyższe pozycje zostały ujęte w zamieszczonym do postępowania przedmiarze robót (kosztorysie ofertowym) w programie Rodos. Z uwagi na niepoprawną konwersję do pliku PDF pozycje kosztorysowe od 15-20 zostały zwinięte (zrolowane) i nie wyświetliły się poprawnie, w związku z powyższym Zamawiający informuje o zmianie treści pliku o nazwie: „Przedmiar robót (kosztorys ofertowy)” sporządzonym w formacie PDF, będącym częścią Załącznika nr 1 do SWZ – Dokumentacja.

Natomiast przedmiot zamówienia jest zgodny z przedmiarem robót (kosztorysem ofertowym) w programie Rodos (rds7) oraz ath.

#### **Pytanie 2:**

Zgodnie z przedmiarem robót należy wykonać „Regeneracja (naprawa) nawierzchni bitumicznych przy użyciu geowłóknin o szerokości 5m - ułożenie geokompozytu szklanowęglowego 100\*100” natomiast projekt nie uwzględnia wykonanie tych robót. Prosimy o wyjaśnienie rozbieżności i podanie prawidłowego zakresu robót.

#### **Odpowiedź Zamawiającego:**

Należy wycenić zgodnie z przedmiarem robót.

Prawidłowy zakres robót uwzględnia ułożenie geokompozytu szklano-węglowego o parametrach wytrzymałości na rozciąganie min. 100x100kn. Wykonanie tych robót zostało ujęte w pozycji kosztorysowej nr 14 i należy je uwzględnić przy

wycenie robót. Dołączona dokumentacja techniczna w postaci przekroju typowego, w którym nie uwzględniono warstwy geokompozytu ma jedynie charakter poglądowy, roboty należy wyceniać w oparciu o przedmiar robót który uwzględnia zastosowanie powyższej technologii.

- B. Zamawiający informuje, że pytania oraz odpowiedzi na nie stają się integralną częścią Specyfikacji Warunków Zamówienia i będą wiążące przy składaniu ofert.**
- C. W związku z udzieloną odpowiedzią na pytanie 2, Zamawiający działając na podstawie art. 286 ust. 1 ustawy Pzp dokonuje modyfikacji pliku o nazwie: „Przedmiar robót (kosztorys ofertowy)” sporządzonym w formacie PDF, będącym częścią Załącznika nr 1 do SWZ – Dokumentacja. Treść załącznika uwzględniająca zmiany zostaje opublikowana na stronie prowadzonego postępowania wraz z niniejszym pismem. W pliku o nazwie: „Przedmiar robót (kosztorys ofertowy) z 04.12.2023.pdf**
- D. Jednocześnie Zamawiający informuje, iż pozostała treść SWZ pozostaje bez zmian.**

**WÓJT GMINY SANOK**

***mgr Anna Hałas***