

Urząd Miasta i Gminy we Wrześni
ul. Ratuszowa 1
62-300 Września

Września, dnia 15.04.2022 r.



Wszyscy uczestnicy postępowania

dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie podstawowym – art. 275 pkt 1 ustawy Pzp poniżej równowartości 5.382.000 euro na „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Bierzglinek” w ramach Programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.

Zamawiający, Gmina Września reprezentowana przez Burmistrza Miasta i Gminy Września działając na podstawie art. 284 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zmianami) informuje, że wniesiono następujące pytania:

Pytanie 1

Prosimy o podanie informacji, czy ilość robót odwodnieniowych za pomocą igłofiltrów, przyjętą w przedmiarach należy traktować jako ilość ryczałtową, czy też roboty odwodnieniowe rozliczane będą w oparciu o dziennik pompowania.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że ilość robót odwodnieniowych za pomocą igłofiltrów oraz ilości pompowania należy przyjąć jako RYCZAŁTOWĄ, Zamawiający zmodyfikował kosztorysy ofertowe w tych pozycjach.

Pytanie 2

Czy Zamawiający przedmiarem, kosztorysem ślepych w formacie ath. Jeśli tak to uprzejmie prosimy o jego udostępnienie.

Odpowiedź:

Zamawiający udostępnia kosztorysy ofertowe w formacie ath.

z up. Burmistrza
Tomasz Koralewski
Kierownik Referatu Zamówień Publicznych
Dokument podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym.