

PZP.262.60.2022.9.RIR

Olsztyn, 23.01.2023 r.

Dotyczy: postępowania o zamówienie w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn.: **BUDOWA STUDNI GŁĘBINOWEJ IIIB (UW Zachód) na działce nr 15/24, obręb 35, Olsztyn**

Zamawiający, Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Olsztynie, ul. Oficerska 16a, zgodnie z § 34 ust. 2 i 8 Regulaminu udzielania zamówień przez PWiK Spółka z o. o. w Olsztynie ze zmianami, udziela odpowiedzi na pytania dotyczące treści SIWZ:

1. Jakie dokumenty i oświadczenia ma przedłożyć podmiot na potencjał którego powołuje się Wykonawca ? Czy dobrze rozumiem, że podmiot ów ma napisać oświadczenie, że spełni wymagania i warunki postawione w SIWZ dotyczące terminu udzielenia gwarancji i rękojmi na wykonany i odebrany przedmiot zamówienia zgodnie z zasadami opisanymi w paragrafie 9 wzoru umowy ?.

W przypadku polegania Wykonawcy na potencjale podmiotu trzeciego w zakresie spełniania warunków udziału w postępowaniu, na którego powołuje się Wykonawca, podmiot składa nw dokumenty i oświadczenia:

1. zobowiązanie tego podmiotu do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia, zgodnie z treścią ust. 5 w CZEŚCI III SIWZ oraz
2. dokumenty potwierdzające spełnienie warunku, że nie podlega wykluczeniu z postępowania wymienione w CZEŚCI III SIWZ, ust. 4 pkt 5), o czym mowa w ust. 6.

Podmiot, na potencjał którego powołuje się Wykonawca, nie składa oświadczenia dotyczącego terminu udzielenia gwarancji i rękojmi (§ 9 wzoru umowy). Takie Oświadczenie składa Wykonawca w ofercie (treść zawarta jest w formularzu ofertowym – Załącznik Nr 1 do SIWZ).

Wątpliwości dotyczące zapisów w CZEŚCI III ust. 6 oraz § 9 wzoru umowy są skutkiem omyłki pisarskiej, która wystąpiła w treści ust. 6 w podanym numerze odnośnika do ust. 4 – powinno być „określonych w CZEŚCI III SIWZ ust. 4 pkt 5)” a nie pkt. 6), co spowodowało wątpliwości.

W związku z tym, Zamawiający poprawia omyłkę pisarską poprzez skreślenie w CZEŚCI III SIWZ ust. 6 wyrażenie *ust. 4 pkt 6)* i w to miejsce wstawienie poprawionego wyrażenia *ust. 4 pkt. 5)*, tym samym niwelując wątpliwości.

Po zmianie ust. 6 otrzymuje brzmienie:

*6. Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonych w CZEŚCI III SIWZ ust. 4 pkt 5).*

2. Czy wymagany jest kierownik budowy do kierowania robotami budowlanymi z aktualnym zaświadczeniem o przynależności do izby ?

Informacja o kierowniku budowy i przynależności do izby podana jest na str. 12 SIWZ. Natomiast na str. 4 jest napisane, że wymagany jest kierownik budowy z uprawnieniami do kierowania robotami geologicznymi.

Nie jest wymagany Kierownik budowy do kierowania robotami budowlanymi z aktualnym zaświadczeniem o przynależności do izby.

Osoba nadzorująca pracę czyli tzw. „kierownik budowy” musi posiadać kwalifikacje określone przepisami ustawy Prawo geologiczne i górnicze tj. uprawnienia do kierowania robotami geologicznymi kat. IV lub V oraz posiadać co najmniej 3 letnie doświadczenie zawodowe w nadzorowaniu robót geologicznych.

Przed podpisaniem umowy należy przedstawić dokumenty (kopie) stwierdzające, że osoby które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia posiadają wymagane uprawnienia określone przepisami ustawy Prawo geologiczne i górnicze, zgodnie z treścią złożonego oświadczenia w formularzu ofertowym [część III ust. 4 pkt 4) lit. d)];

— Świadectwo kwalifikacji do wykonywania, dozoru i kierowania pracami geologicznymi kategorii IV lub V;

W oparciu o podaną wyżej odpowiedź Zamawiający zmienia treść SIWZ poprzez skreślenie zbędnej części zdania „oraz prawo wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie” oraz skreślenie wyrażenia „w pełnieniu funkcji kierownika budowy” i wstawienie w to miejsce wyrażenia „w nadzorowaniu robót geologicznych” w warunku dotyczącym dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia (CZĘŚĆ III ust. 1 pkt 1) lit. b) co w konsekwencji zmienia w dalszej całej treści SIWZ rodzaj uprawnień – zamiast wpisanych uprawnień budowlanych powinny być uprawnienia geologiczne.

Zamawiający **wprowadza ZMIANY**, o których mowa wyżej, i poprawia w tych miejscach SIWZ i zakresie objętym odpowiedzią [skreśla, zamienia]. Poniżej zmiany, które wprowadzono do treści SIWZ:

### 1. CZĘŚĆ III — ust. 1 pkt. 1) lit. b) + ust.4 pkt 3 lit b) i d)

#### 1) ust. 1 pkt. 1) lit. b)

b) dysponują doświadczonymi osobami, zdolnymi do należytego wykonania przedmiotu zamówienia, w szczególności:

— kierownikiem budowy z uprawnieniami do kierowania robotami geologicznymi, posiadającym odpowiednie kwalifikacje określone przepisami ustawy Prawo geologiczne i górnicze kat. IV lub V ~~oraz prawo wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie~~ a także **co najmniej 3 letnie** doświadczenie zawodowe w nadzorowaniu robót geologicznych ~~w pełnieniu funkcji kierownika budowy~~.

#### 2) ust.4 pkt 3 lit b)

b) **wykaz osób**, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami geologicznymi budowlanymi wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnego do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności — sporządzony wg wzoru **Załącznik Nr 4**;

#### 3) ust.4 pkt 3 lit d)

**d) oświadczenie** Wykonawcy, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia posiadają wymagane odpowiednie uprawnienia geologiczne budowlane do kierowania robotami geologicznymi budowlanymi ~~oraz prawo do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie~~ — treść oświadczenia zawarta jest w Formularzu ofertowym (**Zał. Nr 1**);

### 2. CZĘŚĆ XIII — FORMALNOŚCI PO WYBORZE OFERTY ust. 6 pkt. 1

6. Wybrany w niniejszym postępowaniu wykonawca dostarczy zamawiającemu:

1) przed podpisaniem umowy – dokumenty (kopie) stwierdzające, że osoby które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia posiadają wymagane uprawnienia geologiczne budowlane ~~i prawo do pełnienia samodzielnej funkcji technicznych w budownictwie~~, zgodnie z treścią złożonego oświadczenia w formularzu ofertowym [część III ust. 4 pkt 4) lit. d)];

— Świadectwo kwalifikacji do wykonywania, dozoru i kierowania pracami geologicznymi kategorii IV lub V

— uprawnienia budowlane bez ograniczeń do kierowania robotami budowlanymi wymaganej specjalności;

— aktualne zaświadczenia o przynależności do właściwej terytorialnie okręgowej izby inżynierów budownictwa lub tymczasowego wpisu na listę członków.

### 3. Załączniki do SIWZ

#### 1) Załącznik Nr 1 — Formularz ofertowy ust. 6

6. Osoby które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia posiadają wymagane kwalifikacje i doświadczenie zawodowe, niezbędne do realizacji przedmiotu zamówienia umożliwiające należyte wykonanie zamówienia na odpowiednim poziomie jakości, w szczególności dysponuję osobami posiadającymi wymagane prawem uprawnienia geologiczne do kierowania robotami geologicznymi ~~budowlane bez ograniczeń do kierowania robotami budowlanymi oraz prawem wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie;~~

#### 2) Załącznik Nr 3 — Wykaz wykonanych robót budowlanych, pod tabelą

**Do wykazu dołączam** dowody z których wynika, że te roboty ~~budowlane~~ zostały wykonane należyście, zgodnie z przepisami prawa ~~geologicznego i górniczego budowlanego~~ i prawidłowo ukończone — referencje lub inne dokumenty to potwierdzające.

#### 3) Załącznik Nr 4 — Wykaz osób przewidzianych do realizacji zamówienia pkt 2

2. Poniżej wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami ~~geologicznymi budowlanymi~~.

W związku z powyższymi zmianami Zamawiający publikuje aktualne poprawione Załączniki do SIWZ Nr 1, Nr 3 i Nr 4.

3. W związku z tym iż projektowany otwór wiertniczy został zaprojektowany niezgodnie z obowiązującymi przepisami tj. w otworze projektuje się zostawić rury stalowe wiertnicze, które będą miały kontakt z wodą pitną, co jest niezgodne z polską normą PN-G-02318 punkt 2.2.1 który mówi iż materiały użyte do wykonania studni nie mogą wpływać ujemnie na parametry jakościowe wody i muszą posiadać atest wydany przez PZH. Zastosowanie rur stalowych czarnych niezgodne jest również z obowiązującymi regulacjami prawnymi w tym art. 12 ust. 2 Ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków, każdy materiał i wyrób używany do uzdatniania wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi powinien posiadać pozytywną ocenę higieniczną państwowego powiatowego inspektora sanitarnego.

Rury stalowe czarne nie posiadają atestu do kontaktu z wodą pitną.

Według Informacji o wynikach kontroli prowadzonej przez Najwyższą Izbę Kontroli „Utrzymanie i eksploatacja sieci wodociągowych w miastach” nr ewidencyjny: P/17/048/LLO, tylko jedno przedsiębiorstwo (na 12 kontrolowanych) wodociągowo-kanalizacyjne posiadało pozytywne oceny higieniczne pis dla wszystkich materiałów i wyrobów używanych do uzdatniania wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi. Według NIK-u stosowanie do uzdatniania wody materiałów i wyrobów nieposiadających pozytywnych ocen higienicznych państwowych powiatowych inspektorów sanitarnych był działaniem nielegalnym. Należy zauważyć iż proces uzdatniania wody zachodzi już w studni głębinowej – w obsypce żwirowej mającej na celu uzdatniania i oczyszczania wody z frakcji pyłków i drobinek.

W związku z powyższym wykonanie studni według zatwierdzonego projektu narazi Państwa i Wykonawcę robót na konsekwencje związane ze stworzeniem bezpośredniego zagrożenia życia i zdrowia wielu osób co zagrożone jest karą pozbawienia wolności do lat 3.

Dlatego też wnioskujemy o zmianę konstrukcji otworu poprzez usunięcie rur stalowych osłonowych z konstrukcji otworu – w zamian za to należy wyprowadzić rurę nadfiltrową PCV do powierzchni terenu.

Zamawiający informuje, że przywołana norma PN-G-02318 zgodnie z informacją na stronie Polskiego Komitetu Normalizacyjnego została wycofana z dniem 23.09.2020r.

W dokumentacji projektowej nie zostały wskazane do zastosowania rury stalowe czarne. Założenia projektowe związane z wykonaniem studni nr III B na ujęciu Olsztyn Zachód zostały zatwierdzone w drodze decyzji przez wymagane organy administracji.

W związku z powyższym, Zamawiający nie wprowadza zmian w opracowanym przez firmę GEOXX Sp. z o.o. Sp.k. projekcie.