

## Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 132 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.), pn.:

**„Budowa instalacji OZE na terenie Miasta Piotrkowa Trybunalskiego” w formule „zaprojektuj i wybuduj”.**

Działając na podstawie art. 135 ust. 2 ww. ustawy zamawiający, w odpowiedzi na wnioski wykonawców, wyjaśnia co następuje:

### Pytanie 1:

W PFU dla pomp ciepła określono, że COP ma wynosić nie mniej niż 4,1 w punkcie A7W35 wg EN 14511 dla mocy grzewczej. Czy to oznacza, że takie min. COP ma mieć dla konkretnej mocy określonej w PFU, tzn. że np. jeżeli moc jest określona 7,9 kW, to dla A7W35 moc pomy ciepła ma wynosić 7,9 kW oraz dla tej mocy COP min.4,1.

### Odpowiedź:

**Zamawiający podtrzymuje zapisy specyfikacji przetargowej.**

**Adam Karzewnik**  
**II Zastępca Prezydenta Miasta Piotrkowa Trybunalskiego**  
*/podpisano elektronicznym podpisem kwalifikowanym/*