



Starosta Powiatu Żyrardowskiego
96-300 Żyrardów
ul. Limanowskiego 45

PROTOKÓŁ Z NARADY KOORDYNACYJNEJ NR GG.6630.177.2018

w sprawie usytuowania sieci uzbrojenia terenu, przeprowadzonej za pomocą środków komunikacji elektronicznej w Starostwie Powiatowym w Żyrardowie

Lokalizacja obiektu: **Mszczonów, ul. Wschodnia, Ługowa, dz. 1544, 1543, 1135**

Przedmiot narady koordynacyjnej:

- sieci uzbrojenia terenu: **kanalizacyjna**

Wnioskodawca: **Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Gminy Mszczonów, Spółdzielcza 105, 96-320 Mszczonów**

Inwestor: **ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ GMINY MSZCZONÓW ul. Spółdzielcza 105, 96-320 Mszczonów**

Projektant: **Łukasz Gadomski**

Data zakończenia narady: **2018-07-17**

Przewodniczący narady koordynacyjnej: **Robert Kordowski**
Inspektor w Wydziale Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami

Lista uczestników narady koordynacyjnej

1	Oznaczenie podmiotu: ZGKiM Gminy Mszczonów	Imię i nazwisko przedstawiciela Grzegorz Ludwiak
	Stanowisko/uwagi: Projekt zaakceptowany	Udział w naradzie z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej
2	Oznaczenie podmiotu: Burmistrz Mszczonowa	Podmiot powiadomiony o naradzie drogą elektroniczną
	Stanowisko/uwagi: Nie wyrażono stanowiska	
3	Oznaczenie podmiotu: PGE Dystrybucja Spółka Akcyjna Rejon Energetyczny Żyrardów	Imię i nazwisko przedstawiciela Bożena Frąckiewicz-Borkowska
	Stanowisko/uwagi: Projekt zaakceptowany z uwagami do realizacji: 1. Pod istniejącymi liniami energetycznymi i w ich pobliżu prace prowadzić ręcznie i w porozumieniu z RE Żyrardów. 2. Przed rozpoczęciem prac wykonawca zgłosi się do RE Żyrardów w celu szczegółowego ustalenia miejsc skrzyżowań i zbliżeń projektowanych urządzeń i obiektów z istniejącymi kablami energetycznymi, sposobu prowadzenia prac w tych miejscach oraz sposobu zabezpieczenia kabli energetycznych w czasie prowadzenia prac i po ich zakończeniu. 3. W miejscach skrzyżowań i zbliżeń projektowanych urządzeń i obiektów z istniejącymi kablami elektroenergetycznymi prace prowadzić ręcznie pod nadzorem RE Żyrardów. Na kable energetyczne w miejscach skrzyżowań nałożyć rury ochronne AROTA. 4. Zachować normatywne odległości od istniejących kabli energetycznych. Zakończenia kanalizacji sanitarnej przy granicy pasa drogowego zlokalizować tak aby zachować normatywne odległości od kabli energetycznych. 5. Należy zachować uwagi z pisma PGE Dystrybucja nr RZ/ZW/SU/p.17327/w26913/2017 z dn. 04.09.2017. Projekt budowlany uzgodnić w Wydziale Zarządzania Majątkiem Sieciowym Oddział Łódź, ul. Tuwima 58	Udział w naradzie z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej

Wnioskodawca nie był uczestnikiem narady koordynacyjnej

Uwagi przewodniczącego narady koordynacyjnej: Należy zachować uwagi z protokołu nr 175/2017 z dnia 6.10.2017 r.

W miejscach skrzyżowań i zbliżeń projektowanych urządzeń i obiektów z istniejącą siecią wodociągową prace prowadzić ręcznie i pod nadzorem właściciela sieci.

W miejscu skrzyżowania projektowanych urządzeń i obiektów z istniejącą kanalizacją sanitarną prace prowadzić ręcznie pod nadzorem właściciela sieci.

Z up. Starosty
Przewodniczący narady koordynacyjnej
Robert Kordowski

Inspektor w Wydziale Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami