



Kcynia, data oznaczona w podpisie elektronicznym

znak sprawy:

ZP-RI.271.1.990103.2024

Wykonawcy w postępowaniu

dotyczy: wyjaśnień zamawiającego do treści SWZ na podstawie art. 284 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2024 r. poz. 1320 t.j. – dalej: PZP) w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Przebudowa ulicy 750-lecia w Kcyni”, sygn.: ZP-RI.271.1.990103.2024

Zamawiający informuje, że wpłynęły do niego pytania Wykonawców dot. treści SWZ w przedmiotowym postępowaniu, na które udzielił odpowiedzi na podstawie art. 284 ust. 2 PZP.

Treść zapytań (pisownia oryginalna) wraz z wyjaśnieniami zamawiającego:

Pytanie 1: w projekcie technicznym kanalizacja deszczowa tom III, na stronie 13 w rysunku nr 2 zapisano uwagę, "rzeczywista rzędna włączenia do istniejącego kanału deszczowego określić na budowie po dokonaniu odkrywki , po sprawdzeniu rzędnej skorygować posadowienie projektowanej kanalizacji deszczowej , w przypadku kolizji istniejącej infrastruktury z projektowaną kanalizacją należy przebudować istniejące rurociągi i kanały" . Według ustaleń wykonawcy, gazociąg DN 150mm przechodzi centralnie przez światło projektowanej rury osłonowej DN 400mm. Pytanie kto zaptaci za kompleksową przebudowę gazociągu? Czy wykonawca ma uwzględnić w/w koszt w kalkulacji ceny oferty?

Odpowiedź 1: Zamawiający informuje, że zgodnie z dokumentacją projektową i uzgodnieniami z gestorami sieci, w przypadku ewentualnej kolizji istniejącej infrastruktury (gazowej) z projektowaną kanalizacją deszczową koszty związane z przebudową sieci (opracowanie projektu i przebudowa) pozostają po stronie Wykonawcy, w związku z czym winny zostać uwzględnione w cenie oferty.

Jednocześnie, na podstawie art. 286 ust. 3 PZP a contrario, Zamawiający informuje, że powyższe wyjaśnienia / zmiany nie prowadzą do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu, i nie wymagają dodatkowego czasu na zapoznanie się ze zmianami treści SWZ i przygotowanie ofert (wprowadzenie zmian w ofertach), w związku z czym **termin składania ofert nie ulega przesunięciu.**