

Zgierz, dnia 22 września 2022 r.

WR.271.17.2022

### **Odpowiedzi na pytania Wykonawców**

**dotyczy: postępowania w trybie przetargu podstawowego na zadanie: „Przebudowa drogi gminnej Nr120357E w miejscowości Besiekierz Rudny na odcinku od drogi powiatowej do wysokości działki nr ewid. 234”.**

Na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2022 poz. 1710 ze zm.), Zamawiający przekazuje treść złożonych zapytań wraz z wyjaśnieniami:

#### ***Pytanie 1***

Czy Zamawiający pisząc w dokumentacji informacje techniczną dla poboczy kruszywo/destrukt dopuszcza dowolność wyboru materiału?

#### ***Odpowiedź 1***

Tak, Zamawiający dopuszcza możliwość zastosowania obu materiałów.

#### ***Pytanie 2***

Przedmiar podany w rzeczowym postępowaniu jest niespójny z dokumentacją, w dokumentacji AC 16 ma 8 cm w przedmiarze 5 cm. Prosimy o podanie grubości masy wiążącej dla tego zadania którą wartość należy przyjąć do wyceny?

#### ***Odpowiedź 2***

Grubość warstwy wiążącej AC 16 W powinna wynosić 8 cm. W załączeniu poprawiony przedmiar.

Wójt Gminy Zgierz  
  
Wioleta Stowicka