S5 106,55 / 103,63

Rura dzielona PS110 niebieska

S4 106,32 / 103,55

S3 105,99 / 103,49

Rura dzielona PS110 niebieska

S2 106,01 / 103,44

S1 107,12 / 103,31

Ø200 PP i=5‰ L=14,0m

Ø200 PP i=5‰ L=12,0m

Ø200 PP i=5‰ L=10,5m

Ø200 PP i=5‰ L=25,0m

S12 109,52 / 105,75

Ø200 PP i=14‰ L=21,0m

S6 108,44 / 105,46

Ø200 PP i=12‰ L=16,0m

S9 110,31 / 107,06

Ø200 PP i=8‰ L=10,0m

Ø200 PP i=8‰ L=18,5m

Rura dzielona PS110 niebieska

S7 109,70 / 105,65

Rękaw w Ø200 kami=60‰ L=19,0m

S8 109,75 / 106,80

Ø200 PP i=8‰ L=31,5m

Rura dzielona PS110 niebieska

S10 110,62 / 107,14

S11 110,54 / 107,29

S13 108,72 / 106,30 / 106,34

Rękaw w Ø200 kam i=6‰ L=28,0m

S14 108,67 / 106,51 / 106,55

Rękaw w Ø200 kam i=7‰ L=25,5m

S15 109,02 / 106,74

PREZYDENT OLSZTYNA

Dokumentacja nr: GGN.6630.455.2019 była przedmiotem narady koordynacyjnej przeprowadzonej w formie:

~~zebrania zainteresowanych podmiotów w siedzibie MODGiK w Olsztynie;~~

za pomocą środków komunikacji elektronicznej

Olsztyn, dn. 18.11.2019 z up. PREZYDENTA OLSZTYNA

Paulina Wiśniewska
Główny Specjalista
w Miejskim Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej

Oświadczam, że treść mapy sytuacyjno- wysokościowej na której wykonano niniejszy projekt jest identyczna z treścią mapy wydanej prze MODGiK w Olsztynie zaewidencjonowanej pod nr P.2862.2019.728

mgr inż. Anna Grodkiewicz

LEGENDA:

- REMONT KANALIZACJI SANITARNEJ METODĄ WYKOPOWĄ PO ISTNIEJĄCEJ TRASIE
- REMONT KANALIZACJI SANITARNEJ METODĄ BEZWYKOPOWĄ PO ISTNIEJĄCEJ TRASIE RĘKAWEM TERMOUTWARDZALNYM
- 128 NUMER DZIAŁKI
- GRANICA DZIAŁKI
- Rura osłonowa dwudzielna na kablach energetycznych PS 110 (kolor niebieski) na kablach nN 0,4kV PS 160 (kolor czerwony) na kablach SN 15kV

NEW-EKO OLSZTYN

BIURO PROJEKTÓW Sp.z o.o.

Stadium	PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY	Nr zlec.	2019/039/PIP-2212/R-7/2019
Treść	Projekt zagospodarowania terenu	Nr rys.	1
Obiekt	Remont sieci kan. sanitarnej w ul. Iwaszkiewicza	Skala	1:500
	w Olsztynie	Data	04.2019
Projektant:	mgr inż. Anna Grodkiewicz WAM/0118/PODS/08 art.13 ust.1 pkt 1, art.14 ust.1 pkt 4	Podpis:	
Sprawdzający:	mgr inż. Artur Grodkiewicz WAM/0120/PODS/09 art.13 ust.1 pkt 1, art.14 ust.1 pkt 4	Podpis:	