

**Wykonawcy ubiegający się
o udzielenie zamówienia**

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 132 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.), pn.:

„Budowa instalacji OZE na terenie Miasta Piotrkowa Trybunalskiego” w formule „zaprojektuj i wybuduj”.

Działając na podstawie art. 135 ust. 2 ww. ustawy zamawiający, w odpowiedzi na wnioski wykonawców, wyjaśnia co następuje:

1. Proszę o doprecyzowania wymagań stawianych pompom ciepła ponieważ zamawiający w PFU określił ich parametry bez określenia czynnika gazowego. W jednej z odpowiedzi zamawiający określił iż oczekuje monoblokowych pomp ciepła. Na rynku pompy monoblokowe dostępne są z następującymi czynnikami gazowymi: R410A, R32, R290. W odpowiedzi z dnia 18.08 zaznaczył iż nie dopuszcza pomp o czynniku R32. W takim razie proszę o dokładne doprecyzowanie parametrów stawianych pompom ciepła. Zwróć uwagę iż pompy z czynnikiem R290 są dużo droższe co na pewno wygeneruje dużo wyższe oferty zwłaszcza przy ograniczonym budżecie zamawiającego. Natomiast czynnik R410A jest na etapie wycofywania z obrotu w Unii Europejskiej z uwagi na jego wpływ na środowisko w przypadku rozszczelnienia instalacji.

Odpowiedź:

Zamawiający modyfikuje odpowiedź nr 2 z dnia 18.08.2023 r. – Odpowiedzi nr 9, Prawidłowa odpowiedź brzmi: Zamawiający dopuszcza pompy z czynnikiem R 32 lub z czynnikiem R290.

2. Prosimy o wyjaśnienie zapisu dotyczącego: Bedzie wymagane oświadczenie producenta inwerterów, ze w urządzeniu nie będą występowały uszkodzenia na prądy stałe. Żaden z producentów, do których zwróciliśmy się z takim wnioskiem oświadczyli, iż nie rozumieją co zamawiający rozumie przez taki zapis. Proszę o doprecyzowanie.

Odpowiedź:

Zamawiający rezygnuje z powyższego zapisu i nie będzie wymagał od Wykonawcy oświadczenia od producenta inwerterów, dotyczącego występowania uszkodzeń na prądy stałe w urządzeniu.

3. W związku z padającymi pytaniami oraz odpowiedziami we wzmożonym czasie urlopowym zwracamy się z prośbą o przesunięcie terminu składania ofert. Padające pytania oraz odpowiedzi wymagają dodatkowych wyjaśnień na które pozostało niewiele czasu stad prośba o przesunięcie terminu.

Odpowiedź:

Zamawiający oświadcza, że przesuwa termin składania i otwarcia ofert – nowym terminem składania ofert jest 30.08.2023 r. godz. 09:00 oraz nowym terminem otwarcia ofert jest 30.08.2023 r. godz. 09:05, o czym stosowną informację zamawiający przekazał Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej 22.08.2023 do publikacji w Suplemencie do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.

Adam Karzewnik
II Zastępca Prezidenta Miasta Piotrkowa Trybunalskiego
/podpisano elektronicznym podpisem kwalifikowanym/