



Gmina Brojce

OS.271.2.2021.ŁG

Brojce, 7 maja 2021 r.

Wykonawcy wszyscy

Dotyczy: zamówienie w trybie podstawowym na: „Wymiana okien w Szkole Podstawowej w Brojcach”

Działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 ze zm.) Gmina Brojce **przekazuje treść zapytania Wykonawcy** z dnia 07.05.2021 r. wraz z wyjaśnieniami bez ujawniania źródła zapytania:

1. Czy współczynnik przenikania ciepła dla całego okna ma wynosić $U_w=1,2\text{W}/\text{m}^2\cdot\text{K}$ a nie $U_w=1,1\text{W}/\text{m}^2\cdot\text{K}$ czy $U_w=0,9\text{W}/\text{m}^2\cdot\text{K}$?
2. Czy Zamawiający dopuszcza do realizacji szarą uszczelkę w oknach?
3. Czy okna muszą mieć ruchome słupki, czy też mogą być słupki stałe?
4. Jakiej głębokości mają być parapety zewnętrzne?

Odpowiedzi:

Ad. 1 Współczynnik przenikania dla całego okna minimum $U_w=1,2\text{W}/\text{m}^2\cdot\text{k}$.

Ad. 2 Zamawiający dopuszcza szarą uszczelkę w oknach.

Ad. 3 Zamawiający dopuszcza słupek ruchomy, z zastrzeżeniem, że w przypadku wybrania oferty ze słupkiem ruchomym Wykonawca nie będzie miał możliwości zastosowania w jednym oknie słupka ruchomego a w drugim słupka stałego. Okna należy wykonać w jednym systemie, tj. albo słupek ruchomy albo słupek stały.

Ad. 4 Do wyceny należy przyjąć głębokość parapetów zewnętrznych 40 cm

Z poważaniem

WÓJT GMINY

Michał Żinowik