

Radom, dnia 11 grudnia 2024 r.

Znak sprawy: PI-P.271.5.P.2024

Wszyscy Wykonawcy

WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o nazwie: „Budowa dwóch budynków mieszkalnych wielorodzinnych z garażami podziemnymi i parkingami przy ul. hm. kpt. Eugeniusza Stasieckiego w Radomiu”.

Zamawiający – RTBS „Administrator” Sp. z o.o. w Radomiu działając zgodnie z art. 135 ust. 2 i 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2024 r., poz. 1320) udziela wyjaśnienia dotyczącego treści Specyfikacji Warunków Zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego o nazwie „Budowa dwóch budynków mieszkalnych wielorodzinnych z garażami podziemnymi i parkingami przy ul. hm. kpt. Eugeniusza Stasieckiego w Radomiu”.

Zapytanie 1:

(pisownia oryginalna)

W PROJEKCIE PŁYTKI NA BALKONACH SĄ 60X60 GR 2CM UKŁADANE NA KONSOLACH, NATOMIAST W PRZEDMIARACH UKŁADANE NA KLEJ 30X30. KTÓRE PRZYJĄĆ DO WYCENY?

Odpowiedź na zapytanie nr 1:

Płytki na balkonach należy wycenić zgodnie z projektem technicznym tj. układane na konsolach (rysunek nr PT-A-P-01, opis przekroju P-9)

Zapytanie 2:

(pisownia oryginalna)

PROSZĘ O INFORMACJĘ CZY WSZYSTKIE PIWNICE W GARAŻU NIE POWINNY BYĆ WYDZIELONE POŻAROWO (Ściany oraz drzwi)?

Odpowiedź na zapytanie nr 2:

Wszystkie piwnice (schowki) w hali garażowej są wydzielone pożarowo.

Zapytanie 3:

(pisownia oryginalna)

PROSZĘ O INFORMACJĘ W JAKIM STANDARDZIE NALEŻY WYCENIĆ DRZWI BALKONOWE PCV UCHYLNO- PRZESÓWNE, ODSTAWNO-PRZESÓWNE, HST?

Odpowiedź na zapytanie nr 3:

Drzwi balkonowe należy wycenić jako PCV uchylno-przesuwne.

Zapytanie 4:

(pisownia oryginalna)

W przedmiarze dział 1 poz 1 wykopy szerokoprzestrzenne błędnie podana jest ilość m³ podana jest 1025,747m³ a powinno być około 10 000 m³. Proszę o wyjaśnienie.

Odpowiedź na zapytanie nr 4:

Podane dane w przedmiarze dział 1 poz.1 są prawidłowe.

W przedmiarze dział 1 poz.1 – dotyczy tylko wykopu szerokoprzestrzennego wykonywanego na odkład.

Dział 1 pozycja 2 – dotyczy wykopu szerokoprzestrzennego z transportem urobku z terenu budowy samochodami samowydoławczymi.

WICEPRZEDSIĘBIORCZY

WICEPRZEDSIĘBIORCZY

PREZESIDENT

PREZESIDENT

Michał Skoczylas

Lech Barszcz

UWAGA:

Powyższe wyjaśnienia stanowią integralną część Specyfikacji Warunków Zamówienia i obowiązują wszystkich Wykonawców.