

## Opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiot zamówienia: **wymiana wyłącznika głównego typu APU 30A 1000A/30kA**
2. Lokalizacja miejsca zainstalowania wyłącznika:
  - **pole nr 4 rozdzielni głównej nn RG** w piwnicy Domu Studenta nr 3 przy ul. Kordeckiego 15 w Szczecinie,
  - rozdzielnia zasila 13-kondygnacyjny Dom Studenta nr 3 obejmujący ponad 200 dwupokojowych zespołów mieszkalnych z aneksem kuchennym, WC i łazienką,
3. Opis starego wyłącznika do wymiany:
  - typ **APU-30C** In=1000A Un=500V/50Hz; 220V; 30kA nr fabr. 98725 **produkcji APENA** z 1992 roku,
  - zainstalowany jest **w polu nr 4 rozdzielni głównej nn RG** w piwnicy budynku akademika.
4. Wymagania stawiane nowemu wyłącznikowi po wymianie:
  - powinien być wyrobem o współczesnej budowie i konstrukcji,
  - powinien być wyrobem fabrycznie nowym,
  - musi posiadać niezbędne atesty i certyfikaty,
  - nowy wyłącznik powinien charakteryzować się parametrami równorzędnymi lub lepszymi w stosunku do wymienianego,
  - prąd znamionowy powinien wynosić minimum 1000A,
  - powinien posiadać co najmniej równorzędną lub lepszą zdolność i trwałość łączeniową oraz wytrzymałość zwarciovą,
  - wyłącznik powinien być wyposażony co najmniej w zabezpieczenie nadmiarowo-zwarciovowe oraz termiczne (przeciążeniowe),
  - wyłącznik powinien posiadać mechanizm zdalnego wyłączania pożarowym wyłącznikiem (przyciskiem) prądu z cewką reagującą na wzrost napięcia,
  - powinien być produktem cieszącym się dobrą reputacją, niezawodnością i nie sprawiającym trudności w eksploatacji.
5. Zamawiający załącza cztery fotografie dla uzupełnienia opisu przedmiotu zamówienia.
6. Zamawiający wymaga, aby osoby wykonujące wymianę wyłącznika posiadały aktualne uprawnienia i zaświadczenia kwalifikacyjne „E”, a osoby nadzoru zaświadczenia kwalifikacyjne „D” powyżej 1 kV.
7. Wykonanie zamówienia **wymaga wyłączenia napięcia w wolnostojącej stacji transformatorowej** na czas przeprowadzenia niezbędnych robót uprzednio uzgodnionego i skoordynowanego z użytkownikiem, a - w razie potrzeby – również z OSD ENEA Operator Sp. z o.o.
8. Wymagany termin realizacji niniejszego zamówienia: **21 dni** od dnia podpisania umowy.
9. Zamawiający zaleca przeprowadzenie wizji lokalnej przed umieszczeniem oferty na platformie zakupowej po umówieniu z kierownikiem obiektu Panią mgr Wiolettą Jaskot pod nr tel. **91 444 38 67**.
10. Oferty należy składać **tylko w wersji elektronicznej** za pośrednictwem **platformy zakupowej**, Zamawiający nie przyjmuje ofert w wersji papierowej.