



AKADEMIA MARYNARKI WOJENNEJ
im. Bohaterów Westerplatte
ul. J. Śmidowicza 69, 81 – 127 Gdynia,
www.amw.gdynia.pl



AMW-KANC.SZP.2712.87.2023

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji art. 275 pkt. 1 Pzp pt.: **Modernizacja i rozbudowa instalacji wodno-kanalizacyjnej i ciepłowniczej Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni wraz z wykonaniem dokumentacji projektowo-kosztorysowej i uzyskaniem pozwolenia na budowę w systemie „zaprojektuj i wybuduj” wraz z uzyskaniem wszystkich niezbędnych pozwoleń.”**

ZAPYTANIA I DO SWZ oraz ODPOWIEDZI ZAMAWIAJĄCEGO

Zamawiający - Akademia Marynarki Wojennej, ul. Śmidowicza 69, 81-127 Gdynia, otrzymał zapytanie dotyczące SWZ i udzielił następującej odpowiedzi:

Zapytanie 1:

Prosimy o informację jakiego rodzaju zaworów kulowych wymaga Zamawiający – gwintowane, kołnierzone czy spawane, które mają być wymieniane w ramach pkt 10 załącznika do PFU.

Odpowiedź 1:

[Zamawiający wymaga zastosowania zaworów kulowych gwintowanych.](#)

Odpowiedzi udzieliła osoba odpowiedzialna za przedmiot zamówienia.