



Dariusz Pośpiech

tel: +48 660 446 607
 e-mail: dpospiech@dasecu.pl
 www.dasecu.pl
 DASECU Dariusz Pośpiech
 ul. Obywatelska 106/44, 94-104 Łódź
 NIP: 827-206-90-85, Regon: 364071452

ZLECENIODAWCA: Komenda Wojewódzka Policji w Łodzi
 ul. Lutomiarska 108/112
 91-048 Łódź

PROTOKÓŁ Nr: 1/03/2018 z dnia: 24.09.2018
 Usługa konserwacji urządzeń instalacji: SAP/ODDYMIAŃ/SUG/DRZWI POŻAROWE/WYŁĄCZNIK
 PRĄDU/OŚWIETLENIE AWARYJNE
 wg. zlecenia nr: Kb-VI-2380/77/18/MZ

W obiekcie: K.P.P.
 w: Tomaszów Mazowiecki ul. Kamoty Paufil 44

Lp.	Nazwa urządzenia objętego usługą	j.m.	Ilość urządzeń
1	Centrala: <u>COLON 4000</u>	szk.	<u>1</u>
2	Centrala:	szk.	
3	Czujka: <u>DOE 4046</u>	szk.	<u>52</u>
4	Czujka:	szk.	
5	Czujka:	szk.	
6	Wskaźnik zadziałania:	szk.	
7	Przyciski ROP: <u>ROP 4001</u>	szk.	<u>5</u>
8	Przycisk Oddymiania:	szk.	
9	Sygnalizatory:	szk.	
10	Akumulatory: <u>12V 18Ah</u>	szk.	<u>2</u>
11	Wyłącznik prądu:	szk.	
12	Oświetlenie awaryjne:	szk.	
13	SUG:	szk.	
14	Drzwi Pożarowe:	szk.	
15		szk.	

Konserwacja za okres:

Dodatkowe uwagi:

Uszkodzenia do usunięcia
 - wymiana akumulatorów w sygnalizatorach 4/39 1/32 szt 2
 - wymiana akumulatorów w centrali PZOLW 12V/18Ah szt 2
 - wymiana akumulatorów w centralach oddymiania D.H.
 central szt 4, akumulatory 12V 2,3Ah szt 2
 - sygnalizatory zablokowane do czasu wymiany baterii

Konserwację wykonał:

D. Pośpiech
DASECU Dariusz Pośpiech
 ul. Obywatelska 106/44, 94-104 Łódź
 NIP 827-206-90-85, Regon 364071452
 tel: +48 660 446 607

Wykonanie konserwacji potwierdza:

Marek Mikułowski