

Data 14.06.2024 r.

## DO WSZYSTKICH ZAINTERESOWANYCH

Dotyczy: zapytania ofertowego nr **3/2024/ZZP** – wykonanie w formule zaprojektuj i wybuduj zadania pod nazwą Instalacja gazów laboratoryjnych (system dystrybucji gazów laboratoryjnych) w budynku Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Promieniotwórczych.

Zamawiający, Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Promieniotwórczych, udziela odpowiedzi do zapytań, które wpłynęły do przedmiotowego zapytania ofertowego.

### Pytanie nr 1

Jaki rodzaj paneli ma zostać wykorzystany: pojedynczy czy półautomatyczny?

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że ma zostać wykorzystany pojedynczy rodzaj paneli.

### Pytanie nr 2

Długość instalacji (ilość metrów bieżących).

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że Wykonawca sam powinien dokonać pomiarów, aby nie było wątpliwości co do długości wynikającej też ze sposobu poprowadzenia rurociągów. Zamawiający dopuszcza możliwość przeprowadzenia dodatkowej wizji lokalnej na wniosek Wykonawcy.

### Pytanie nr 3

Czy sami mamy dobrać średnicę oraz materiał dla rur czy zostało to już założone?

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że Wykonawca powinien dobrać średnicę oraz materiał rur.

### Pytanie nr 4

W którym miejscu ma zostać posadowiona wiatka? Konieczne jest zachowanie odpowiednich odległości od okien oraz drzwi:

- odległość między wiatką a drzwiami min. 2 m;
- odległość pomiędzy oknami min. 5 m (wiatka nie może stać pod oknami);
- odległość od końca ściany budynku do okna min. 3 m.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że zakładane miejsce jest to południowa ściana przybudówki budynku 35. Zakłada się, że wiatka będzie przylegać do ściany. W tej ścianie nie ma okien. Ściana ma około 9 metrów długości, zatem istnieje możliwość zachowania ww. odległości.

Pytanie nr 5

Z powodu tego, że acetylen musi być zainstalowany osobno, czy wiata ma zostać podzielona odpowiednią ścianą czy postawić obok oddzielną szafę na sam acetylen?

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że acetylen będzie jedynie przechowywany w wiacie. Przedzielenie odpowiednią ścianą będzie wystarczające.

**Aneta Korczyc**

Dyrektor ZUOP

/- dokument podpisany elektronicznie/