

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym na :

"Budowa mostu wraz z drogami dojazdowymi w miejscowości Świerże Kietcze"

Zamawiający, działając w trybie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2029r Prawo zamówień publicznych (Dz. U z 2023r poz. 1605 ze zm.) w związku z zapytaniami dotyczącymi postanowień SWZ dla ww. postępowania, po dokonaniu analizy przesłanych zapytań, przedstawia się ich treść i udziela odpowiedzi:

1. Prosimy o określenie czy drewno z wycinki jest własnością Zamawiającego i czy przy rozliczaniu usługi na podstawie szacunku brakarskiego, będzie wartość fv pomniejszana o wartość drewna.
- przy rozliczaniu usługi na podstawie szacunku brakarskiego, nie będzie wartość fv pomniejszana o wartość drewna, gdyż Zamawiający zagospodarują wycinkę we własnym zakresie ,
2. Wykonawca wnosi o potwierdzenie, że Zamawiający załączył do SWZ całą dokumentację projektową i techniczną potrzebną do wykonania przedmiotu zamówienia oraz że dokumentacja ta jest kompletna i odzwierciedla stan faktyczny w zakresie warunków realizacji zamówienia, zaś brak jakichkolwiek dokumentów istotnych dla oceny warunków realizacji inwestycji nie obciąża Wykonawcy.
- zamawiający załączył do SWZ całą dokumentację przetargową
3. Wykonawca wnosi o potwierdzenie, że Zamawiający dysponuje wszelkimi wymaganymi prawem decyzjami administracyjnymi oraz uzgodnieniami niezbędnymi w celu wykonania zamówienia, które zachowują ważność na okres wykonywania zadania, a skutki ewentualnych braków nie obciążają Wykonawcy oraz zostaną uzupełnione przez Zamawiającego.
- Zamawiający dysponuje wszelkimi wymaganymi prawem decyzjami administracyjnymi
4. Wykonawca wnosi o potwierdzenie, że Wykonawcy zostanie jednorazowo przekazany cały teren budowy, obejmujący wszystkie niezbędne działki, na których zgodnie z decyzją administracyjną przewidziano prowadzenie robót drogowych, a ewentualny koszt zajęcia pasa drogowego nie obciąża Wykonawcy
- Wykonawcy zostanie jednorazowo przekazany cały teren budowy
5. Wykonawca wnosi o potwierdzenie, że Zarządca drogi nie planuje prowadzenia innych robót w czasie przejścia placu budowy przez Wykonawcę.
- Zarządca drogi nie planuje prowadzenia innych robót w czasie przejścia placu budowy przez Wykonawcę
6. Wykonawca wnosi o potwierdzenie, że w przypadku napotkania kolizji z siecią nieujęta w przedmiarze robót, obowiązek i koszt usunięcia kolizji spoczywa na gestorze sieci oraz o potwierdzenie, że w przypadku wystąpienia ww. kolizji Zamawiający, wydłuży termin realizacji inwestycji stosownie do zaistniałych okoliczności.

- obowiązek i koszt usunięcia kolizji spoczywa na wykonawcy robót . wydłuży termin realizacji inwestycji stosownie do zaistniałych okoliczności, będzie odbywało się na podstawie zapisów w umowie

7. Wykonawca wnosi o potwierdzenie, że w przypadku wystąpienia braków lub błędów w zakresie opisu przedmiotu zamówienia określonego w SWZ wraz z załącznikami, stanowiących podstawę wyceny oferty, z których wynika konieczność wykonania dodatkowych robót, Wykonawca otrzyma wynagrodzenie dodatkowe, a termin wykonania zamówienia ulegnie stosownemu wydłużeniu.

- zgodnie z zapisami umowy oraz w SWZ

8. Wykonawca wnosi o podanie wartości szacunkowej zamówienia jaką ustalił Zamawiający na prace będące przedmiotem postępowania przetargowego (na podstawie kalkulacji Projektanta, kosztorysu inwestorskiego lub innych opracowań).

- Zamawiający udostępni informację o wartości zamówienia na platformie zakupowej po otwarciu ofert.

9. Wykonawca wnosi o potwierdzenie, że w ramach inwestycji Zamawiający będzie wymagał realizacji odcinków próbnych dla warstw konstrukcyjnych? W przypadku odpowiedzi twierdzącej wnosimy o określenie rodzaju, ilości oraz lokalizacji odcinków próbnych.

- Zgodnie ze specyfikacją wykonania i odbioru robót

10. Wykonawca wnosi o wyjaśnienie czy odcinki próbne mogą być wykonane w ramach planowanej inwestycji oraz pozostawione jako docelowe elementy konstrukcji?

Zgodnie ze specyfikacją wykonania i odbioru robót

11. Wykonawca wnosi o wyjaśnienie, jeżeli Zamawiający będzie właścicielem pozyskanego destruktu, prosimy o wskazanie miejsca odwozu oraz informację czy Zamawiający posiada decyzję na zbieranie/i lub przetwarzanie odpadów na wskazane miejsce obejmującą ww. kod odpadów?

- Zgodnie z zapisami w załączonej umowie

12. Wykonawca wnosi o wyjaśnienie czy w oferowanej cenie należy ująć pielęgnację zieleni.

- zgodnie z dokumentacją projektową oraz przedmiarem robót

13. Wykonawca wnosi o podanie hierarchii ważności dokumentów

dokumentacja projektowa, przedmiar, stwior , swz, umowa, oferta

14. Wykonawca wnosi o wyjaśnienie czy Zamawiający dopuści realizację prac przy całkowitym zamknięciu drogi.

- Zgodnie z projektem czasowej organizacji ruchu opracowanej przez wykonawcę, a Zatwierdzonej przez Powiatowy Zarząd Dróg w Ostrowi Mazowieckiej oraz Gminę Zaręby Kościelne

15. Wykonawca wnosi o podanie czy Zamawiający będzie wymagał paletowania materiałów rozbiórkowych.

- Zgodnie ze specyfikacją wykonania i odbioru robót

16. Prosimy o podanie klas ekspozycji dla poszczególnych elementów konstrukcji.

- Klasy ekspozycji dla poszczególnych elementów konstrukcji:

1.	Ławy fundamentowe	XC2, XA1
2.	Przyczółki	XC4, XD1, XF2
3.	Ustrój nośny pomostu	XC4, XD1, XF2
4.	Kapy chodnikowe	XC4, XD3, XF4
5.	Płyty przejściowe	XC4,

Klasa wykonania konstrukcji stalowej - EXC4

17. Prosimy o wydłużenie terminu składania ofert o 2 tygodnie.

- zamawiający wydłużył termin składania ofert do dnia 31 lipca 2024r.

Pytanie 18

Prosimy o zamieszczenie na platformie zakupowej tabeli robót ziemnych.

Pytanie 19

Prosimy o zamieszczenie na platformie zakupowej tabeli drzew do usunięcia.

Pytanie 20

Prosimy o zamieszczenie na platformie zakupowej tabeli decyzji o usunięciu drzew.

Odpowiedź 18, 19, 20

- (tabele robót ziemnych, humusu, dowozu, tabele wycinki drzew) znajdują się w opisie technicznym projektu technicznego. Drzewa zostaną usunięte przez Zamawiającego.

Pytanie 21

Prosimy o zamieszczenie na platformie zakupowej decyzji pozwolenia na budowę.

- decyzja w załączeniu

Wójt Gminy

Urszula Wołosiewicz