



Szklarska Poręba, dnia 07.12.2018r.

Wszyscy Wykonawcy

Odpowiedzi na pytania dotyczące zapytania ofertowego „Konserwacja i utrzymanie oświetlenia ulicznego w Szklarskiej Porębie w roku 2019” z dnia 03.12.2018r.

**Pkt 1.**

Jaka ilość iluminacji świątecznych przewidziana jest do montażu na latarniach?

**Odpowiedź:**

Ilość iluminacji świątecznych przewidziana do montażu na latarniach to min. 130 sztuk - max. 300 sztuk.

Jaka ilość iluminacji świątecznych będzie wolnostojąca?

**Odpowiedź:**

2 szt.

Jaka ilość choinek przewidziana jest do przyozdobienia?

**Odpowiedź:**

4 szt.

**Pkt 1.1. (4).**

Jaką ilość pomiarów ochrony przeciwporażeniowej wymaga Zamawiający?

Czy wymagany jest pomiar wszystkich obwodów oświetleniowych?

Odpowiedź:

Jeden raz w trakcie trwania umowy dla wszystkich obwodów oświetleniowych.

**Pkt 1.1. (7)**

Jaka ilość nowych opraw przewidziana jest do montażu, po dostarczeniu przez Zamawiającego?

Odpowiedź:

Do montażu przewidziano nie więcej niż 20 sztuk nowych opraw.

**Pkt 1.1. (13)**

Jaką ilość przechylonych słupów Zamawiający przewiduje do pionowania?

Odpowiedź:

Nie więcej niż 5 sztuk.

**Pkt 1.1. (21)**

Zamawiający napisał: „wymianę niesprawnych lub uszkodzonych elementów oświetlenia świątecznego- dotyczy oświetlenia świątecznego będącego własnością gminy, utrzymywanie elementów oświetlenia świątecznego w stanie sprawności”.

Kto jest odpowiedzialny za materiał konieczny do naprawy uszkodzonej ozdoby świątecznej?  
Odpowiedź:

Zgodnie z treścią zapytania ofertowego punkt 1.3: „Wszystkie materiały użyte do konserwacji urządzeń oświetlenia ulicznego zapewnia Wykonawca we własnym zakresie, z wyłączeniem pkt. 1.2. ppkt 8.

Jaki jest czas na naprawę uszkodzonej ozdoby?

Odpowiedź:

Ozdoby zamontowane: Czas na naprawę uszkodzonej ozdoby to 7 dni od daty zgłoszenia.  
Po demontażu dekoracji świątecznych należy dokonać ich przeglądu, termin naprawy uszkodzonych to 30.09.2019r.

**Pkt 1.2. (1,2)**

Zamawiający napisał: 1.2. Zakres prac awaryjnych obejmuje:

- Czy w tych zapisach nie powinno być stwierdzenia „od zgłoszenia”?

Odpowiedź:

Zamawiający zmienia w zapytaniu istniejący zapis pkt. 1.2 ppkt 1) i ppkt2) na następujący:

- 1) Usuwanie awarii obwodu oświetlenia ulicznego w ciągu trzech (3) dni roboczych od daty zgłoszenia awarii,
- 2) Naprawę nieczynnego punktu świetlnego w ciągu trzech (3) dni roboczych od daty zgłoszenia awarii.


**Pkt 1.2. (6,7,8)**

Czy po zlokalizowaniu uszkodzeń linii kablowej lub napowietrznej zamawiający przewiduje dodatkowe zlecenia na wykonanie mufy kablowej lub wymianę odcinka linii napowietrznej, a także wymianę uszkodzonych słupów?

Kto dostarcza materiał konieczny do usunięcia w/w usterek?

**Odpowiedź:**

Materiał dostarczany jest zgodnie z zapisem w pkt 1.3.

Z-ca KIEROWNIKA  
Referatu Inwestycji Miejskich  
i Gospodarki Komunalnej  
  
Janusz Wnuczak

Sporządziła:

Ewelina Borkowska tel. 75 75 47 749, e-mail: drogi@szklarskaporeba.pl