

dotyczy: Wymiana drzwi wejściowych w budynku Urzędu Gminy w Krasocinie

Zamawiający informuje, iż w trakcie postępowania prowadzonego w trybie zapytania ofertowego wykonawcy zwrócili się do Zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści zapytania. W związku z powyższym Zamawiający udziela następujących wyjaśnień:

Pytanie:

Nr 1: Proszę o określenie funkcji.

Nr 2: Czy są to drzwi zewnętrzne czy wewnętrzne

Nr 3: Czy są to drzwi ewakuacyjne?

Nr 4: Co oznacza mechanizm automatyczny i ręczny sterowania? (czy mechanizm automatyczny oznacza otwieranie drzwi na czujkę ruchu? a ręczny to otwieranie drzwi poprzez przycisk na zewnątrz ?

Nr 5: Do czego służy komunikacja 2.4G? Czy drzwi są podłączone do system pożarowego czy może do innego systemu?

Nr 6: Czy nowe drzwi będą montowane w miejscu już istniejący?

Odpowiedź:

Nr 1: Są to drzwi wejściowe do budynku Urzędu Gminy Krasocin.

Nr 2: Dwie sztuki drzwi to drzwi zewnętrzne, natomiast 1 szt. to drzwi wewnętrzne (przejście z wiatrołapu na korytarz na parterze budynku).

Nr 3: Tak – drzwi stanowią również taką funkcję.

Nr 4:

- czy mechanizm automatyczny oznacza otwieranie drzwi na czujkę ruchu? - TAK

- czy ręczny to otwieranie drzwi poprzez przycisk na zewnątrz? - TAK

Nr 5: Komunikacja 2.4 G służy do automatycznego otwierania drzwi. Drzwi nie są podłączone do żadnego systemu.

Nr 6: TAK – demontaż drzwi stanowi pierwszą pozycję w przedmiarze robót.

**Wójt Gminy Krasocin
Ireneusz Gliściński**