

Pila, dnia 12.07.2021 r.

AG-2240/09/21

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania**„Budowa farmy fotowoltaicznej z stanowiskiem dydaktyczno-badawczym na terenie Państwowej Uczelni Stanisława Staszica w Pile” nr sprawy AG-2240-09-21**

Działając na podstawie art. 260 ust. 2 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. poz. 2019 ze zm.) – dalej: ustawa Pzp, zamawiający informuje, że unieważnił postępowanie.

Uzasadnienie prawne

art. 255 pkt. 6 ustawy Pzp

Uzasadnienie faktyczne

W trakcie prowadzonego postępowania wykonawcy zwracali się do Zamawiającego z pytaniami do SWZ. Jedno z pytań dotyczyło przesłania schematów instalacji elektrycznej oraz projektu przyłącza dla obiektu. Zamawiający udzielił wówczas odpowiedzi, że w bezpośrednim sąsiedztwie naszego przyłącza są 2 transformatory średniego napięcia. Przyłącznie należy całkowicie przeprojektować z uwzględnieniem posiadanego przez Uczelnię agregatu prądotwórczego (...). W dniu 13.05.2021 r. zadano pytanie dotyczące informacji na jakim napięciu przyłączony jest obecny obiekt. Czy posiadamy własną stację transformatorową. Zamawiający odpowiedział, iż na terenie uczelni w okolicy planowanej farmy znajdują się 2 stacje transformatorowe należące do firmy Enea, a nasze przyłącznie znajduje się w bezpośrednim sąsiedztwie w/w stacji zrealizowane na niskim napięciu. Nie posiadamy własnej stacji transformatorowej.


W terminie złożenia ofert w dniu 09.06.2021 r. do Zamawiającego wpłynęły 3 oferty. W dniu 14.06.2021 r. dokonano wyboru oferty firmy Rawicom jako najkorzystniejszej spośród przyjętych kryteriów oceny ofert. Po dokonanej wizji lokalnej przedstawicieli firmy, wykonawca stwierdził, że na naszym terenie nie ma 2 stacji transformatorowych średniego napięcia Enea lecz 2 złącza kablowe Enea.

Zamawiający sądził, że dla wykonawców działających w branży fotowoltaicznej jest zrozumiałe, że moc planowanej farmy fotowoltaicznej nie jest możliwa do wykonania przyłącza na niskim napięciu. Koniecznym jest więc zaprojektowanie i wykonanie stacji transformatorowej 15kV/0,4kV na rzecz Zamawiającego do realizacji przyłącza elektrowni do sieci. W związku z art. 99 ust. 1 Pzp wynika, że nie każdy z wykonawców jednakowo zrozumiał treść SWZ i PFU oraz zakres przedmiotu zamówienia opisany przez Zamawiającego, co mogło skutkować mylnym skalkulowaniem cen złożonych ofert. Biorąc pod uwagę powyższe Zamawiający unieważnia postępowanie powołując się na przesłankę, iż postępowanie obciążone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego.

Pouczenie:

Na czynność unieważnienia postępowania, przysługują środki ochrony prawnej na zasadach przewidzianych w dziale IX ustawy Pzp (art. 505–590).

Zgodnie z art. 262 Pzp w przypadku unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia zamawiający niezwłocznie zawiadamia wykonawców, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia w tym postępowaniu, o wszczęciu kolejnego postępowania, które dotyczy tego samego przedmiotu zamówienia lub obejmuje ten sam przedmiot zamówienia.

Z upoważnienia Rektora**PROREKTOR ds. ROZWOJU, NAUKI
I WSPÓŁPRACY MIĘDZYNARODOWEJ
PAŃSTWOWEJ UCZELNI STANISŁAWA STASZICA***dr hab. Jan Polcyn, prof. PUSS*