



Łomianki, 6 kwietnia 2022 r.

RZP.271.10.2022

Wykonawcy

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym zgodnie z art. 275 pkt 3 ustawy RZP.271.10.2022 "**Modernizacja oświetlenia ulicznego w Gminie Łomianki w formule partnerstwa publiczno-prywatnego**".

Zamawiający działając zgodnie z art. 284 ust. 2 oraz ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.), przekazuje treść zapytań do SWZ wraz z odpowiedziami bez ujawniania źródła zapytania oraz wprowadza zmiany do SWZ.

1. Prosimy o informację na jakiej podstawie wyliczono Maksymalne dopuszczalne roczne zużycie energii przez infrastrukturę oświetleniową po wykonaniu modernizacji, zaoferowane przez Partnera Prywatnego, wynoszące 441 078.60 kWh? Konkretnie chodzi o:
 - jaki przyjęto czas świecenia w ciągu roku?
 - na podstawie czego przyjęto moc sumaryczną wszystkich nowych opraw LED (czy były przeprowadzone symulacje oświetleniowe lub wykonano inwentaryzację oświetlenia obejmującą geometrię dróg i słupów?)

Odp. 1 Zamawiający informuje, że przyjęto 4150 h jako czas świecenia opraw w ciągu roku. Moc sumaryczną opraw przyjęto poprzez wykonanie obliczeń na podstawie danych zawartych w Załączniku nr 2 do OPIW pn. Tabela doboru opraw. Nie były prowadzone symulacje oświetleniowe. Zidentyfikowano aktualną ilość opraw oraz określono wstępne potrzeby rozbudowy oświetlenia. Podane w tabeli parametry referencyjne opraw przyjęte do obliczeń wynikają z opisanych i wymaganych klas oświetlenia oraz zostały określone na podstawie doboru o charakterze szacunkowym.

2. Prosimy o wyjaśnienie na podstawie jakich parametrów Partner Prywatny ma zadeklarować oferowaną moc?

Odp. 2 Zamawiający informuje, iż dobór szacunkowy został wykonany z należytą ostrożnością i zapewnia Partnerom Prywatnym dysponującym odpowiednią wiedzą, doświadczeniem oraz urządzeniami właściwej jakości dokonanie wstępnego doboru

urządzeń zapewniającego wymaganą na tym etapie deklarację rocznego zużycia energii przez oprawy z systemem sterowania. Podmiot Publiczny oczekuje od Partnerów Prywatnych analizy przedstawionych w ogłoszeniu dokumentów i podjęcia odpowiednich decyzji w celu przygotowania oferty wstępnej. Jednocześnie, jak wskazano w pkt 10.2. Opisu potrzeb i wymagań, oferta składana przez Partnerów Prywatnych na obecnym etapie nie jest wiążąca wobec Podmiotu Publicznego. Wiążący charakter będzie miała oferta ostateczna składana przez Partnerów Prywatnych po przeprowadzeniu negocjacji oraz otrzymaniu zaproszenia do składania ofert ostatecznych wraz ze Specyfikacją Warunków Zamówienia.

Zmawiający informuje o zmianie terminu składania ofert w Załączniku nr 1 do ogłoszenia o zamówieniu ust. 9 pkt. 9.1

Było

Ofertę należy złożyć za pośrednictwem Platformy. Termin składania Ofert upływa z dniem 11.04.2022 r. o godz. 11:00.

Winno być

Ofertę należy złożyć za pośrednictwem Platformy. Termin składania Ofert upływa z dniem 25.04.2022 r. o godz. 11:00.

Zamawiający informuje, iż otwarcie ofert nastąpi 25.04.2022 r. o godzinie 11:05.

Sprawę prowadzi:

Tomasz Baran / Dorota Porębska

Referat Zamówień Publicznych

Tel.: 22 768 62 09