



**STAROSTA NOWOTARSKI**  
ul. Bolesława Wstydlwego 14 34-400 Nowy Targ  
tel./fax.: (018)2663174 e-mail: [zudp@nowotarski.pl](mailto:zudp@nowotarski.pl)

WOJEWODA MAŁOPOLSKI

Nowy Targ, dnia 25.08.2021

## **PROTOKÓŁ**

### **Z NARADY KOORDYNACYJNEJ NR GK.6630.426.2021 Z DNIA 24.08.2021**

w sprawie usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu, przeprowadzonej za pomocą środków komunikacji elektronicznej w Starostwie Powiatowym w Nowym Targu, zespół koordynujący

## **UZGADNIA**

Przedmiot narady koordynacyjnej: **kanalu technologicznego**

Lokalizacja obiektu: **Zubrzyca Dolna, DW 957**

Wnioskodawca: **Usługi projektowe mgr inż. Michał Koziołek**

Inwestor: **GMINA JABŁONKA 3-go Maja 1 34-480 Jabłonka**

Projektant: **Usługi projektowe mgr inż. Michał Koziołek**

Wasz znak: -

Data wniosku: **11.08.2021**

Data wpływu: **11.08.2021**

Przewodniczący narady koordynacyjnej: **Inspektor mgr inż. Magdalena Kosińska-Petlic**

### **Uwagi dodatkowe:**

Przedstawiciele instytucji zostali zawiadomieni o sposobie, terminie i miejscu przeprowadzenia narady koordynacyjnej zgodnie z ustawą Prawo geodezyjne i kartograficzne (Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2020 r., poz. 2052 z późn. zm.)) Art.28ba.1. Nieobecność na naradzie koordynacyjnej podmiotu należycie zawiadomionego o jej miejscu i terminie nie stanowi przeszkody do jej przeprowadzenia. Przyjmuje się, że podmiot ten nie składa zastrzeżeń do usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu przedstawionego w planie sytuacyjnym o którym mowa art. 28b. ust.3. (ustawa z dnia 17 maja 1989r. Prawo Geodezyjne i kartograficzne (tj. Dz.U. z 2020r., poz. 2052 z późn. zm.)).

Niniejsze uzgodnienie wykonano w oparciu o treść mapy zasadniczej, która może nie zawierać projektów wszystkich urządzeń podziemnych nie podlegających uzgodnieniu na mocy art. 28b ust. 2 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne (Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2020 r., poz. 2052 z późn. zm.)) lub złożonych na naradę, a które nie uzyskały jednomyślnej pozytywnej opinii.

Znaki geodezyjne, urządzenia zabezpieczające te znaki oraz budowle triangulacyjne podlegają ochronie w myśl art.15 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne (Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2020 r, poz 2052 z późn.zm.)).

| Lp | Nazwa Instytucji  | Imię, nazwisko uzgadniającego                     | Stanowisko uczestnika  |
|----|---|---|--|
| 1  | TAURON Dystrybuca S.A. Oddział w Krakowie   | Piotr Sztokfisz - Starszy Specjalista ds. Uzgodni | <p>Przed przystąpieniem do prac w odległości mniejszej niż:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>3 m od skrajnych przewodów linii napowietrznych nN,</li> <li>10 m od skrajnych przewodów linii napowietrznych SN,</li> <li>15 m od skrajnych przewodów linii napowietrznych WN,</li> </ul> <p>należy uzgodnić bezpieczne metody pracy ze Spółką eksploatującą sieć.</p> <p>Odległości powyższe dotyczą również użycia dźwignic, licząc odległość od najdalej wysuniętej części maszyny do skrajnego przewodu.</p> <p>Prace ziemne należy prowadzić w ten sposób, aby nie naruszać ustojów słupów linii jw., Inaczej będą musiały być odbudowane kosztem i staraniem winnego ich uszkodzenia</p> <p>Należy zachować minimalną odległość projektowanych sieci podziemnych od istniejących fundamentów słupów linii energetycznych:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>linii nN 1m,</li> <li>linii SN 2m,</li> <li>linii WN 5m</li> </ul> <p>Ważność uzgodnienia ustala się na okres dwóch lat .</p> |
| 2  | Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Targu   |   | Nie wyrażono stanowiska  |
| 3  | Orange Polska S.A. Zaszczepianie Zasobami Sieci i IT Dział Zarządzania Zasobami Infrastruktury i Obsługi Klienta w Krakowie |   | Nie wyrażono stanowiska  |
| 4  | Zarząd Dróg Wojewódzkich - Kraków Rejon Dróg Wojewódzkich w Nowym Sączu   | Bogdan Dobosz - Inspektor Nadzoru Inwestorskiego  | Zgodnie z załączonym uzgodnieniem ZDW w Krakowie   |
| 5  | Firma Handlowo-Usługowa KOMPEX Gabriel Sulka  | Gabriel Sulka                                     | brak uwag  |
| 6  | Studio WIK Sp. z o.o.   |   | Nie wyrażono stanowiska  |

|    |   |  |   |
|----|---|--|---|
| 7  | Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Zarząd Zlewni w Nowym Sączu                           |  | Nie wyrażono stanowiska zgodnie z pismem z dnia 12.08.2021 r. znak sprawy KR.3.5.434.130.2020.KB dotyczącym „zawieszenia uczestnictwa w naradach koordynacyjnych dotyczących uzgadniania usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu”. |
| 8  | Polska Spółka Gazownicza sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Krakowie Gazownia w Nowym Targu |  | Stanisław Kościelniak (Udział w naradzie z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej) - Uzgodniono, brak sieci gazowej  |
| 9  | MSS TELEKOM Sp. z o.o.  |  | Nie wyrażono stanowiska   |
| 10 | Zakład Usług Komunalnych w Jabłonce   |  | Nie wyrażono stanowiska   |
| 11 | Urząd Gminy Jabłonka  |  | Nie wyrażono stanowiska   |

**Informacja:**

*Integralną częścią protokołu z narady koordynacyjnej jest plan sytuacyjny z naniesioną projektowaną infrastrukturą techniczną*

*Z up. STAROSTY  
mgr inż. Magdalena Kosińska-Petlic  
Przewodniczący Narady Koordynacyjnej*

Dokument podpisany przez  
Magdalena Maria Kosińska-Petlic  
Data: 2021.08.25 14:33:51 CEST

