

**Ogłoszenie dotyczące zamówienia, dla którego nie ma obowiązku stosowania ustawy Pzp
Roboty budowlane
„Wykonanie tworzywowej komory studni wraz z armaturą”**

SEKCJA I – ZAMAWIAJĄCY

- 1.1.) Nazwa zamawiającego:** "PGKiM" Sp. z o.o.
- 1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny:** REGON 471694644
- 1.4.) Adres zamawiającego**
- 1.4.1.) Ulica:** 1 Maja 28/30
- 1.4.2.) Miejscowość:** Aleksandrów Łódzki
- 1.4.3.) Kod pocztowy:** 95-070
- 1.4.4.) Województwo:** łódzkie
- 1.4.5.) Kraj:** Polska
- 1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3:** PL712 - Łódzki
- 1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego:** ww.pgkimal.pl
- 1.5.) Rodzaj zamawiającego:** Zamawiający sektorowy - art. 5 ust. 1 pkt 1 - gospodarka wodna
- 1.6.) Przedmiot działalności zamawiającego:** Inna działalność

spółka kominalna

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

SEKCJA III – INFORMACJE O ZAMÓWIENIU

3.1.) Nazwa zamówienia

„Wykonanie tworzywowej komory studni wraz z armaturą”

3.2.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

3.3.) Krótki opis przedmiotu zamówienia: 5. Przedmiot zamówienia

Zadanie inwestycyjne polega na wykonaniu oraz uzbrojeniu komory studni.

W miejscu istniejącej studni zlokalizowanej na terenie dz. nr 508/2 należy wybudować okrągłą szczelną tworzywową niebieską wewnątrz komorę studni PE min DN2500 SN8 kN/m² (zgodnie z poglądowym rysunkiem w załączniku), a nie jak zakładano w projekcie prostokątną. Przy doborze średnicy studni należy wziąć pod uwagę armaturę, którą należy zainstalować w ilości niezmienniej i zgodnej z założeniami technologicznymi opisanymi w dokumentacji. Rozmieszczenie wewnętrznej armatury zgodnie z projektem zastępczym, jednakże z uwagi na zmianę wymiarów i kształtu studni oraz materiału wykonania, Zamawiający dopuszcza wprowadzenie nieistotnych zmian na etapie wykonawstwa, każdorazowo zaakceptowanych i zatwierdzonych przez przedstawicieli Zamawiającego. Wszelkie nieistotne odstępstwa od PT, wykonawca zobowiązany jest wprowadzić do dokumentacji powykonawczej sporządzonej na własny koszt.

W komorze należy umieścić przepływomierz elektromagnetyczny DN200 z MID (a nie jak zakładano w projekcie wodomierz ultradźwiękowy), zawór antyskażeniowy EA453 DN200, odpowietrznik DN25 do wody czystej oraz przepustnice kołnierzowe DN200. Dno komory należy wykonać ze spadkiem 3% w kierunku zagłębienia. W projektowanym zagłębieniu należy umieścić pompę zatapialną z odprowadzeniem DN40 do istniejącej kanalizacji deszczowej..

Ponadto przewidziano montaż czujników ciśnienia, manometru, zaworu kulowego DN20 czerpalnego ze złączką oraz układu dozującego dezynfekant ze stacji chlorowania SUW (składający się z pompki membranowej sterowanej z istniejącej rozdzielni elektrycznej wraz ze zbiornikiem i dyszy iniekcyjnej).

Układ sterowania pompki umożliwiający zdalny dobór ilości dozowanego dezynfektanta.

W zadaniu należy zakupić pompę głębinową, kabel ją zasilający, rurociąg tłoczny oraz wykonać zanurzenie.

- pompa GCA.8.A6.9.1110.4 45kW
- orurowanie 19szt. - Rura dwukołnierzowa ze stali nierdzewnej dn100/4,0mm L=6,0m ΣL=114mb
- kabel zasilający pompę 120mb

Zamówienie obejmuje w szczególności:

- obsługę geodezyjną,
- Program Zapewnienia Jakości – sporządzenie i zatwierdzenie przez Inwestora lub osobę występującą w jego imieniu, np.

- Inspektora Nadzoru
- projekty organizacji ruchu,
- protokolarnemu zatwierdzeniu wszelkich materiałów użytych do przebudowy przez Inspektora Nadzoru powołanego przez Zamawiającego (materiały nie zatwierdzone będą zgodnie z prawem usunięte z terenu budowy na koszt Wykonawcy zadania inwestycyjnego),
- Wykonaniu próby ciśnieniowych armatury i zamontowanego orurowania, potwierdzonych protokołem z badań, podpisanym przez Kierownika Budowy, Inspektora Nadzoru oraz osobę upoważnioną przez Prezesa PGKiM Sp. z o.o. .
- Wykonanie dezynfekcji (dopuszcza się wykonanie dezynfekcji łącznie z próbą ciśnieniową)
- Oznakowaniu rurociągów i kierunków przepływu zgodnie z obowiązującymi przepisami
- inwentaryzację powykonawczą,
- dokumentacja powykonawcza
- wykonanie tablic informacyjnych, zgodnych z wymogami NFOŚiGW
- wykonanie tablic pamiątkowych zgodnych ze wzorem przekazanym przez Inwestora

3.6.) Termin składania wniosków lub ofert: 2023-01-05 12:15

3.7.) Informacje dla wykonawców dotyczące warunków zamówienia

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na zasadach określonych w SWZ, oraz spełniają określone przez Zamawiającego warunki udziału w postępowaniu. Zabezpieczą ofertę wadium w wymaganym terminie.

SEKCJA VI – INFORMACJE DODATKOWE

Pełna dokumentacja dostępna na stronie prowadzonego postępowania na platformie przetargowej Zamawiającego:
<https://platformazakupowa.pl/pn/pgkimal>