



Gmina Warlubie

ul. Dworcowa 15

86-160 Warlubie

www.warlubie.pl, www.bip.warlubie.pl

e-mail: gmina@warlubie.pl

tel. 52 33 26 040, fax. 52 33 26 054

NIP: 559 10 05 054, REGON: 092351080

Warlubie, dnia 10 marca 2023 r.

RI.II.271.2.2023

DO WSZYSTKICH WYKONAWCÓW

Dotyczy postępowania pn.: „**Budowa boiska wielofunkcyjnego w miejscowości Wielki Komorsk**”.
Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 2023/BZP 00104370 z dnia 21 lutego 2023r.

Wyjaśnienie treści SWZ

Zgodnie z art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 1710 z późn. zm.), w odpowiedzi na wniosek o wyjaśnienie treści Specyfikacji Warunków Zamówienia, Zamawiający wyjaśnia co następuje:

Pyt. 1

W związku z rozbieżności odnośnie wykonania podbudowy pod nawierzchnię poliuretanową prosimy o jednoznaczne określenie układu warstw konstrukcyjnych pod nawierzchnię syntetyczną. Czy należy wykonać podbudowę zgodnie z opisem w Załączniku nr 1 do SWZ czy też należy wykonać podbudowę zgodnie z dodanym przez Zamawiającego STWIORB.

Rozwiązanie przedstawione w załączniku nr 1 do SWZ tj. piasek gr 5 cm, geowłóknina, piasek gr 10 cm, beton gr 10-12 cm jest rozwiązaniem najkorzystniejszym i jednocześnie ograniczy koszty inwestycji.

Proszę o sprecyzowanie układu warstw konstrukcyjnych pod nawierzchnię Poliuretanową

Odpowiedź:

Proszę stosować uwarstwienie zgodne z Załącznikiem nr 1 do SWZ.

Z up. Wójta

mgr inż. Agnieszka Marchlewicz
Sekretarz Gminy