

BILANS POWIERZCHNI			
Nr pom.	Nazwa pomieszczenia	Pow. podłogi	Wys. pom.
1.01	przedsionek	7,37	2,99/3,44
1.02	pakij. odwiedzin	22,24	2,99
1.03	hall	74,24	2,96
1.04	sala	22,14	2,99
1.05	sala	21,86	2,99
1.06	toaleta	5,20	2,99
1.07	sala	22,02	2,99
1.08	sala	21,98	2,99
1.09	toaleta	5,25	2,99
1.10	sala porodowa	22,69	2,99
1.11	sala porodowa	22,52	2,99
1.12	toaleta	4,28	2,99
1.13	saluza komunikacja	14,81	2,96
1.14	saluza	14,56	3,00
1.15	saluza przedsionek	4,90	2,99
1.16	WC saluza	4,14	2,99
1.17	zmywalnia	6,60	2,99
1.18	saluza noworodki	4,68	2,99
1.19	pakij. noworodków	16,03	2,99
1.20	pakij. obserwacji	3,29	2,99
1.21	saluza noworodki	4,55	2,99
1.22	pakij. noworodków	19,20	2,99
1.23	komunikacja	15,81	3,27
1.24	gab. zabiegowy	18,05	3,27
1.24a	gab. zabiegowy-WC	3,47	3,27
1.25	pakij. pielęgniarek	11,97	2,96
1.26	pakij./sekretariat	11,61	2,96
1.27	sala	15,27	3,27
1.27a	gab. zabiegowy	6,02	3,27
1.28	łazienka	8,18	3,25
1.29	komunikacja	16,18	3,27
1.30	klatka schodowa	18,72	3,27
OGÓŁEM SUMA POWIERZCHNI		469,83m ²	-

Legenda:

- "BMC" - Kontroler magistrali
montaż do puski. KOD: 8200000
- "TND-D" - Terminal Node z wezwaniem Lekarza i LCD
montaż p/t (puszka typu: EC350C5 160x130x70) lub n/t.
KOD 3211120
- "NL" - Lampka NODE RGB + buzek
montaż p/t (puszka fi60) lub n/t.
KOD 1110020
- "CR-B" - Przywoławczo-odwoławczy BUS,
h=1.2-1.5m. KOD: 4011000
- "CRD-B" - Przywoławczo-odwoławczy-lekarski BUS,
h=1.2-1.5m. KOD: 4011100
- "PC-B" - Pociągany BUS,
h=2.2m. KOD: 4050000
- "CS-B" - Przywoławczy z gniazdem RJ45 BUS,
h=1.5m lub montaż w panelu nadołżkowym
KOD: 4010010
* manipulator
** manipulator z 2 przyciskami do sterowania oświetleniem
- Zasilacz stabilizowany 24V DC
montaż na szynie DIN
Wymiar: 14 jednostek szerokości

Legenda okablowania:

- BUS - magistrala korytarzowa: UTP kat.6 23AWG
- RBUS magistrala salowa typu: UTP kat.6 23AWG
- przewód zasilający "Z" typu: HDGS 3x1,5mm2

ARCHI-GRAF
JANUSZ KICIŃSKI & ROMAN SZUMNY

64-920 PIŁA UL. KOSSAKA 110 TEL./FAX (067)2137075 ; 3512757

modyfikacje: projektant: data: podpis:

nazwa zamierzenia budowlanego:
Szpital Powiatowy im. Alfreda Sokolowskiego
BUDYNEK ODDZIAŁU POŁOŻNICZO - GINEKOLOGICZNEGO
Z PODODDZIAŁEM NOWORODKÓW

projektował:
mgr inż. Wiesław Kolassa
uprawnienia budowlane do projektowania
bez ograniczeń w specjalności elektrycznej
Nr ewiden. KUP/0143/P00E/11

data oprac.:
luty 2023r.

opracował: Michał Zabdyr

tytuł rysunku:
RZUT PARTERU – INSTALACJA PRZYZYWOWA

nr rys.: PW-E-1162-23-09 branża: ELEKTRYCZNA

etap projektowania: projekt wykonawczy data oprac.: luty 2023 skala: 1:100