

Zamawiający:
Gmina Miasto Zakopane – Urząd Miasta Zakopane
ul. Kościuszki 13
34-500 zakopane

Zakopane, dnia 21.06.2021 r.

BZP.271.37.2021

W s z y s c y

dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie podstawowym z opcją negocjacji na wykonanie drogowych robót budowlanych polegających na przebudowie ul. Za Strugiem w Zakopanem

Zamawiający, na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 ze zm.; zwana dalej: PZP), udostępnia treść zapytań do treści SWZ wraz z wyjaśnieniami.

Pytanie Wykonawców:

- 1. Bardzo proszę o informację czy zamawiający dopuści wykonanie nawierzchni bezpiecznej z mat gumowych SBR lub EPDM 50x50x0,75 cm kwadratowych o parametrach dostosowanych do wysokości swobodnego upadku przekraczającej 2,35 m? Płyty są kwadratowe, nie puzzle. W projekcie są przedstawione maty w kształcie w kształcie puzzli, jednak takie maty występują jedynie do wysokości swobodnego upadku 1,6 m. Urządzenie Zestaw Kula ma posiadać wysokość swobodnego upadku 2,35 m więc niemożliwe jest spełnienie wymagań odnośnie nawierzchni bezpiecznej poprzez zaproponowane maty w kształcie puzzli. Jednocześnie pragnę poinformować, że karta techniczna dotycząca nawierzchni typu puzzle z firmy Semag jest nie aktualna; zwracając się z prośbą o wycenę tej, że nawierzchni producent odpowiedział, że takowej nie produkuje na potwierdzenie tego faktu załączamy treść maila.*

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie dopuszcza wykonania nawierzchni bezpiecznej z kwadratowych mat. Należy zastosować płyty typu puzzle o parametrach chroniących dzieci przed obrażeniami mogącymi powstać podczas swobodnego upadku z wysokości przekraczającej 2,0 m. Zamawiający dołącza nową kartę materiałową wraz z certyfikatem.

*Z poważaniem
Przewodniczący komisji przetargowej
mgr Michał Halaczek
Kierownik Referatu Inwestycji*