

Oznaczenie sprawy: ZZP.263.19.2021

Lublin, dnia .26.05.2021 r.

L.dz. 2784

dot. postępowania o udzielenie zamówienia o wartości poniżej 130 000,00 zł na sukcesywne dostawy filtrów powietrza do central wentylacyjnych na potrzeby Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji „Bystrzyca w Lublinie Sp. z o.o.

DO WSZYSTKICH WYKONAWCÓW

W związku z zapytaniami Wykonawcy dotyczącym postępowania o udzielenie zamówienia o wartości poniżej 130 000,00 zł na **sukcesywne dostawy filtrów powietrza do central wentylacyjnych na potrzeby Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji „Bystrzyca w Lublinie Sp. z o.o.** Zamawiający, zamieszczając poniżej treść zapytań, wyjaśnia co następuje:

PYTANIE Nr 1

„Bardzo proszę o wyjaśnienie co oznacza zapis: elementy dystansowe kieszeni muszą posiadać powłoki ochronne?

ODPOWIEDŹ

Połączenie dystansu z materiałem filtracyjnym powinno być szczelne - nie dopuszczalne jest występowanie otwartych perforacji w materiale filtracyjnym.

PYTANIE Nr 2

„Jakie są oczekiwania dotyczące kształtu kieszeni stożkowych?

ODPOWIEDŹ

Kieszenie mają być wykonane w kształcie litery "V".

PYTANIE Nr 3

„Poproszę o załączenie zdjęć.”

ODPOWIEDŹ

Zamawiający nie dysponuje zdjęciami filtrów wentylacyjnych.

Pozostałe warunki Zaproszenia nie ulegają zmianie.

Zapraszamy do składania ofert w terminie określonym w Zaproszeniu do złożenia oferty, tj. **do dnia 2 czerwca 2021 r.**

Z poważaniem

WICEPREZES ZARZĄDU

Krzysztof Komorski

PREZES ZARZĄDU

Marek Spuz vel Szpos

