

Lębork 26.07.2022 r.

**dotyczy:** treści Specyfikacji Przetargowej pn.: „Roboty Budowlane – Budowa instalacji fotowoltaicznej o mocy 0,2 MW wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą tj. oświetleniem, na terenie Oczyszczalni Ścieków w Lęborku”.

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. w Lęborku przedstawia odpowiedzi na pytania, które do Zamawiającego skierowali Wykonawcy.

#### **Pytanie nr 1**

W związku z ograniczoną dostępnością na rynku paneli o wymiarach i wadze podanych w STWiOR, czy Zamawiający wyraża zgodę na zastosowanie paneli o większej ramie i wadze oraz mocy? Czy i w jakim zakresie Zamawiający dopuszcza odchylenia mocy instalacji wobec opisu przedmiotu zamówienia? Czy Zamawiający wymaga podania wszystkich nazw producentów czy też głównych/ najbardziej znaczących materiałów (pomijając opaski kablowe, śruby, uchwyty)?

#### **Odpowiedź:**

Zamawiający nie wyraża zgody na montaż paneli o innych parametrach niż podanych w STWiOR. Zmiana na inne urządzenia wiąże się z wydaniem nowych warunków przyłączenia, co jest procesem długotrwałym i może trwać nawet do 180 dni.

Zamawiający wymaga podania nazwy urządzenia oraz producenta dla kluczowych elementów instalacji fotowoltaicznej.

DYREKTOR ZARZĄDU  
*mgr inż. Piotr Boniaszczuk*