




SZPITAL KLINICZNY
IM. KAROLA JONSCHERA
Uniwersytetu Medycznego
im. Karola Marcinkowskiego
W POZNANIU



Sygn. postępowania: ZP 49/22

Poznań, dnia 22 listopada 2022 r.

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: Remont pomieszczeń w budynku Pralni Szpitala Klinicznego Im. K. Jonschera Uniwersytetu Medycznego Im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu (ZP-49/22)

Szanowni Wykonawcy

WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

Informujemy, że do siedziby Zamawiającego wpłynęły w ustawowym terminie pytania, na które udzielono odpowiedzi o następującej treści:

Pytanie nr 1

Podczas wizji lokalnej uzyskałem od Zamawiającego informację, że pomieszczenia piwniczne są czasami zalewane podczas obfitych deszczy. W związku z powyższym, czy nie celowe byłoby zamontowanie drzwi aluminiowych, zamiast stalowych wypełnionych w środku wełną.

Czy Zamawiający dopuszcza wycenę i montaż drzwi wykonanych z aluminium, zgodnych z wymiarami podanymi w projekcie technicznym (światło przejścia, itp.)?

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga drzwi odpornych na zalewania oraz dopuści drzwi wykonane w technologii aluminiowej o parametrach nie gorszych niż w dokumentacji projektowej

Pytanie nr 2

Czy przy wymianie stolarki drzwiowej należy wycenić ewentualne rozkucia otworów drzwiowych, montaż nadproży, obróbki tynkarsko-malarskie, wyprawki posadzkowe oraz zabezpieczenia miejsca pracy kurtyną przeciwpyłową z folii? W/w prace nie są ujęte w przedmiarach.

Odpowiedź:

Przy wycenie wymiany drzwi należy wszystkie czynności niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia.

Zgodnie z dokumentacją postępowania:

Udostępnione w ramach SWZ **przedmiary robót stanowią jedynie materiał pomocniczy ułatwiający Wykonawcy sporządzenie oferty**. Wykonawca jest zobowiązany do samodzielnego określenia rodzajów i zakresów robót budowlanych koniecznych do wykonania w ramach zamówienia. Zmiana lub rozszerzenie

Zwracamy również uwagę na treść §1 ust 3 – ust 5 projektu umowy, stanowiącego załącznik nr 8 do SWZ.

Dział Zamówień Publicznych
Tel. 61 849 13 75, 61 849 15 62
przetargi@skp.ump.edu.pl

ul. Szpitalna 27/33, 60-572 Poznań
www.skp.ump.edu.pl

PACJENT naszym priorytetem
JAKOŚĆ naszym wyzwaniem



Pytanie nr 3

Czy przy wycenie drzwi stalowych Zamawiający wymaga, zgodnie z projektem technicznym, drzwi pokryte obustronnie blachą stalową o grubości 2 mm, zawiasy 3D z możliwością regulacji oraz funkcją samoczynnego zamykania? Czy można zastosować drzwi z pokryciem z blachy o grubości 0,6 mm?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza drzwi z pokryciem blachy o grubości 0,6 mm.

Zamawiający wymaga, zgodnie z projektem technicznym drzwi pokryte obustronnie blachą stalową o grubości 2mm, zawiasy 3d z regulacją oraz funkcją zamykania

Opracowane przez Komisję Przetargową w składzie:

Zbigniew Jarecki

Piotr Szymański

Krzysztof Dambek

Zatwierdzam

.....