



Starostwo Powiatu Grodzkiego, Wydział Geodezji i Kartografii
 woj. mazowieckie; powiat grodzki
 Położenie: Janinów
 Nazwa materiału zasobu: Mapa zasadnicza
 Skala: 1:500
 Identyfikator P.1405.
 Opracowane systemem GEO-INFO, utworzył(a) : Iwona Lewandowska 06-12-2021

LEGENDA:

S1 - Proj. studnia rewizyjna Ø425mm
S2, S3 - Proj. studnia rewizyjna Ø315mm
S4 - Proj. studnia rewizyjna Ø425mm "in situ"
Si - Istn. studnia kanalizacyjna

Przed rozpoczęciem układania przykanalików należy bezwzględnie wykonać odkrywki w miejscach skrzyżowań i włączeń z istn. uzbrojeniem oraz dokonywać pomiarów rzędnych ich posadowienia. Dopiero po skontrolowaniu zgodności rzędnych tych przewodów z niniejszym projektem można przystąpić do układania kanału. W przypadku zagłębienia mniejszego niż 1,4m przykanalik należy ocieplić łupkami ze styropianu lub pianki poliuretanowej.

JEDNOSTKA PROJEKTOWA Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.
 05-825 Grodzisk Mazowiecki, ul. Cegielniana 4
 tel. 603 570 021, NIP 529-17-62-897
 biuro.projektowe@zwik-grodzisk.pl



INWESTOR

OBIEKT

Przyłącze wodociągowe i kanalizacyjne
 ul. Radziejowicka 93, 05-825 Janinów,
 dz. 36/5 obr. 0009 Janinów, gm. Grodzisk Mazowiecki

TREŚĆ RYSUNKU

Plan sytuacyjny przyłączy wod-kan

BRANŻA

SANITARNA

DATA

02.2022

SKALA

1:500