



JEDNOSTKA PROJEKTOWA
Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.
05-825 Grodzisk Mazowiecki, ul. Cegielniana 4
tel. 603 570 021, NIP 529-17-62-897
biuro.projektowe@zwik-grodzisk.pl

INWESTOR
[Redacted]

OBIEKT
Przyłącze kanalizacyjne
ul. Strusia 3, 05-825 Szczesne,
dz. 102/3 obr. 0028 Szczesne, gm. Grodzisk Maz.

TREŚĆ RYSUNKU
Plan sytuacyjny przyłącza kanalizacyjnego

BRANŻA	SANITARNA
DATA	11.2023
SKALA	1:500

Starostwo Powiatu Grodziskiego, Wydział Geodezji i Kartografii
Opracowane systemem GEO-INFO, utworzył(a) : Iwona Lewandowska 11-07-2023

Przed rozpoczęciem układania przyłączy należy bezwzględnie wykonać odkrytki w miejscach skrzyżowań i włączeń z istn. uzbrojeniem oraz dokładanie pomierzyć rzędne ich posadowienia. Dopiero po skontrolowaniu zgodności rzędnych tych przewodów z niniejszym projektem można przystąpić do układania przyłączy. W przypadku zagłębienia mniejszego niż 1,4m przyłącze kanalizacyjne należy ocieplić łupkami ze styropianu lub pianki poliuretanowej.

Lokalizacja proj. szafki sterującej jest tylko propozycja - źródło zasilania pompowni oraz ostateczną lokalizację szafki sterującej należy skontrolować z elektrykiem. W przypadku braku technicznej możliwości doprowadzenia instalacji do proponowanej lokalizacji szafki - należy ją skorygować, umieszczając szafkę sterującą max 10m od przepompowni.