



Starostwo Powiatu Grodzkiego, Wydział Geodezji i Kartografii  
 woj. mazowieckie; powiat grodziski  
 Położenie: Janinów  
 Nazwa materiału zasobu: Mapa zasadnicza  
 Skala: 1:500  
 Identyfikator P.1405.2013.214  
 Opracowane systemem GEO-INFO, utworzył(a) : Iwona Lewandowska 24-04-2023

**Przed rozpoczęciem układania przyłączy należy bezwzględnie wykonać odkrywki w miejscach skrzyżowań i włączeń z istn. uzbrojeniem oraz dokonywać pomiarów rzędnych ich posadowienia. Dopiero po skontrolowaniu zgodności rzędnych tych przewodów z niniejszym projektem można przystąpić do układania przyłączy. W przypadku zagłębienia mniejszego niż 1,4m przyłącze kanalizacyjne należy ocieplić łupkami ze styropianu lub pianki poliuretanowej.**

**Należy zlikwidować istn. fragment instalacji kanalizacyjnej i w jej miejscu wybudować fragment proj. przyłącza kanalizacyjnego ze spadkiem w odpowiednim kierunku.**

**Włączenie do istn. studni rewizyjnej na kanale należy wykonać poprzez przepad zewnętrzny.**

#### LEGENDA:

**S1 - Proj. studnia rewizyjna Ø425mm**  
**Si - Istn. studnia rewizyjna, betonowa**

JEDNOSTKA PROJEKTOWA Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.  
 05-825 Grodzisk Mazowiecki, ul. Cegielniana 4  
 tel. 603 570 021, NIP 529-17-62-897  
 biuro.projektowe@zwik-grodzisk.pl



INWESTOR			
OBIEKT	Przyłącze kanalizacyjne Radziejowska 67, 05-825 Janinów, dz. 48 i 42 obr. 0009 Janinów, gm. Grodzisk Mazowiecki		
TREŚĆ RYSUNKU	Plan sytuacyjny przyłącza kanalizacyjnego		
BRANŻA	SANITARNA		
DATA	05.2023	SKALA	1:500