



STAROSTA GRODZISKI
woj. mazowieckie; powiat grodziski
Położenie: Grodzisk Mazowiecki
Nazwa materiału zasobu: Mapa zasadnicza
Skala: 1:500
Identyfikator P.1405.2013.116
Opracowane systemem GEO-INFO, utworzył(a) : Iwona Lewandowska 15-01-2024

Przed rozpoczęciem układania przyłączy należy bezwzględnie wykonać odkrywki w miejscach skrzyżowań i włączeń z istn. uzbrojeniem oraz dokładanie pomierzyć rzędne ich posadowienia. Dopiero po skontrolowaniu zgodności rzędnych tych przewodów z niniejszym projektem można przystąpić do układania przyłączy.

W przypadku zagłębienia mniejszego niż 1,4m przyłącze kanalizacyjne należy ocieplić łupkami ze styropianu lub pianki poliuretanowej.

Rurę PVC w pasie drogi wprowadzać w rurę stalową przy użyciu płóz np. typ BR zamontowanych co ok. 1.5m. Zamontować manszety typu N.

Na studni S1 należy zastosować właz żeliwny oraz pierścień odciążający (w przypadku przewidzianego ruchu samochodowego w obszarze lokalizacji studni S2 - należy również zastosować przy tych studniach właz żeliwny z pierścieniem odciążającym)

JEDNOSTKA PROJEKTOWA Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.
05-825 Grodzisk Mazowiecki, ul. Cegielniana 4
tel. 603 570 021, NIP 529-17-62-897
biuro.projektowe@zwik-grodzisk.pl



INWESTOR

OBIEKT

Przyłącze kanalizacyjne

ul. Średnia 4B, 05-825 Grodzisk Mazowiecki
dz. 107/1, 124 obr. 0002 Grodzisk Mazowiecki

TREŚĆ RYSUNKU

Plan sytuacyjny przyłączy kanalizacyjnego

BRANŻA

SANITARNA

DATA

02.2024

SKALA

1:500