



SZCZEGÓŁ "A":
 1 - Zawór równoważący do c.o. STAD DN15- 1 szt.
 2 - Zawór równoważący STAF-SG DN 20- 1szt.
 3 - Kolnierz stalowy sztykowy do wspawania DN20 - 4szt.
 4 - Kolano hamburskie 45° - 4 szt.
 5 - Złączka połączeniowa zaciskana z gwintem zewnętrznym wg schematu montażowego.

SZCZEGÓŁ "B":

- 1 - Zawór równoważący do c.o. STAD DN25- 1 szt.
- 2 - Zawór równoważący STAF-SG DN 25- 1szt.
- 3 - Kolnierz stalowy sztykowy do wspawania DN25 - 4szt.
- 3 - Kolano hamburskie 45° - 4 szt.
- 5 - Złączka połączeniowa zaciskana z gwintem zewnętrznym wg schematu montażowego.

SZCZEGÓŁ "C":
1 - Zawór równoważący do c.o. STAD DN32- 1 szt.
2 - Zawór równoważący STAF-SG DN 32- 1szt.
3 - Koinierz stalowy sztykowy do wspawania DN32 - 4szt.
3 - Kolano hamburskie 45° - 4 szt.
5 - Złączka połączeniowa zaciskana z gwintem zewnętrznym wg schematu montażowego.

	WSKOWSKIE BIURO PROJEKTÓW BUDOWLANYCH S.A. ul. Obornicka 108 50-961 Wrocław		Grupa kapitałowa  HOLDING	
	Nazwa zadania	PRZEBUDOWA BUDYNKU KOTŁOWNI WRAZ Z INFRASTRUKTURA ORAZ PRZEBUDOWA SIENI CIEPLNYCH W RAMACH ZADANIA "PRZEBUDOWA SYSTEMU GRZEWOWEGO W TRZEBNIEMU"		
	Nazwa i adres obiektu	Kompleksowy kościół K-6594, woj. dolnośląskie, powiat bolesławiecki, jedn. ew. 021002, 2 Bolesławiec, obręb: 0023 Parkosów, dz. ewid. 330/1	Rejestr 5770	Nr zadania 24059
	Investor	Rejonowy Zarząd Infrastruktury ul. Bolesława Chrobrego 7, 65-443 Zielona Góra	Branża sanitarna	
	Stadium projektu	PROJEKT BUDOWLANY - ELEMENT III PROJEKT TECHNICZNY - TOM 3/7	Skala 1:100/500	
Projektant	mgr inż. Grzegorz Nowak nr upr. 77/05/05/05 po Projektowania bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieć, instalacji wodociągowych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych			Data 3.06.2024
Sprawdzający	mgr inż. Ewa Frąk nr upr. DO5/019/PSB20 po Projektowania bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieć, instalacji urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, wodociągowych i kanalizacyjnych			Data 3.06.2024
Nazwa rysunku	SIECI I PRZYŁĄCZA CIEPLNE - C.O. PROFIL			Nr rysunku 5770 / TR_SS..04..00