

RIZ.271.1.16.2024

Odpowiedzi na zapytania wykonawców.

Dotyczy postępowania: „Przebudowa stacji uzdatniania wody w Wiewiórkach”

1. Prosimy o informacje o agregacie prądotwórczym.
Odp. Agregat prądotwórczy nie jest przewidziany w zakresie tej inwestycji.
2. Prosimy o załączenie warunków technicznych wydanych przez Energa.
Odp. Z uwagi na to, że praktycznie cała stacja uzdatniania ulegnie przebudowie. Po stronie wykonawcy jest wystąpienie o warunki techniczne. W chwili obecnej zapotrzebowanie umowne jest na poziomie 20 kW.
3. Prosimy o jednoznaczne potwierdzenie, że w okresie gwarancyjnym, koszty przeglądów serwisowych urządzeń, w tym koszty materiałów eksploatacyjnych takich jak np. oleje, filtry, części normalnie zużywające się, które są kosztami eksploatacyjnymi a nie inwestycyjnymi, będzie ponosił Zamawiający/Eksploatator SUW.
Odp. W okresie gwarancyjnym, koszty przeglądów serwisowych urządzeń, w tym koszty materiałów eksploatacyjnych takich jak np. oleje, filtry, części normalnie zużywające się, które są kosztami eksploatacyjnymi a nie inwestycyjnymi, będzie ponosił Zamawiający/Eksploatator SUW
4. Czy Zamawiający dopuszcza w ofercie wykonania nowego odstojnika popłuczyn oraz neutralizatora? Wykonanie nowych obiektów będzie tańsze w wykonaniu niż naprawa istniejących oraz utrzymanie ciągłości pracy SUW nie zostanie zakłócone. Po wykonaniu nowych obiektów, stare studnie zostaną zlikwidowane.
Odp. Zamawiający wymaga wykonania nowego odstojnika popłuczyn oraz neutralizatora.
5. Czy Zamawiający posiada wiedzę, że na działce mogą występować niezinventaryzowane istniejące ciągi drenarskie?
Odp. Zamawiający nie posiada takiej wiedzy.
6. Czy Zamawiający posiada mapę urządzeń wodnych w terenie objętym inwestycją?
Odp. Zamawiający nie posiada informacji na temat urządzeń wodnych w terenie objętym inwestycją.
7. Czy Zamawiający dopuszcza w ofercie wykonanie obudów studni jako nowych typu Lange czy tylko obudowy podlegają pracom remontowym?
Odp. Zamawiający wymaga wykonania nowych obudów studni.
8. Czy działka jest wyłączona z produkcji rolnej?
Odp. Według danych z ewidencji gruntów działka nie jest wyłączona z produkcji rolnej.

z-ca Wójta

Klaudia Oleksińska