


Rzut piętra  
skala 1:100

UWAGI

- Rysunek rozpatrywać razem z projektami pozostałych branż oraz opisem technicznym
- Przewodzenie przewodów na rysunku pokazano schematycznie w celu zachowania czytelności opracowania. Dokładną trasę prowadzenia ruraczy ustalić w trakcie wykonywania prac montażowych. W razie kolizji korygować na bieżąco na budowie w miejscach montażu armatury na przewodach należy przewidzieć dostęp do tej armatury
- Kanały prowadzić w przestrzeni poddasza
- Rury izolować zgodnie z opisem technicznym
- Przed nawiewnikami/wywiewnikami oraz za trójnikami stosować przepustnice
- Na kandelach: czepnym, wyrzutowy, nawiewnym oraz wywiewnym należy zamontować tłumiki akustyczne

LEGENDA

- kanał czepny
- kanał wyrzutowy
- kanał nawiewny
- kanał wywiewny
- tłumik akustyczny
- anemostat wywiewny
- anemostat nawiewny
- wentylator kanałowy



Zestawienie pomieszczeń		
2.1. Kuchnia siodłowa	5,34	m <sup>2</sup> Gres
2.2. Korytarz	22,15	m <sup>2</sup> Terakota
2.3. Korytarz	4,98	m <sup>2</sup> Terakota
2.4. Pracownia siodłowa	13,97	m <sup>2</sup> Wykładzina
2.5. Pracownia plastyczna	12,64	m <sup>2</sup> Wykładzina
2.6. Kuchnia siodłowa	6,18	m <sup>2</sup> Laminat
2.7. Pom. biurowe (Pom. Kierownika)	5,03	m <sup>2</sup> Wykładzina
2.8. Soba	33,35	m <sup>2</sup> Wykładzina
2.9. Pom. biurowe	4,04	m <sup>2</sup> Wykładzina
2.10. Pom. socjalne	6,77	m <sup>2</sup> Wykładzina
2.11. Łazienka	2,07	m <sup>2</sup> Terakota
2.12. WC	2,08	m <sup>2</sup> Terakota
2.13. Pracownia kuchenna	20,76	m <sup>2</sup> Terakota
2.14. Pracownia rekrutacji	11,41	m <sup>2</sup> Wykładzina
2.15. WC damskie	2,88	m <sup>2</sup> Terakota
2.16. WC męskie	3,30	m <sup>2</sup> Terakota
2.17. Pom. magazynowe	1,41	m <sup>2</sup> Terakota
SUMA	158,36	m <sup>2</sup>

Zestawienie pomieszczeń projektowanych		
2.18. Kuchnia	24,10	m <sup>2</sup> Gres
2.19. Korytarz	6,44	m <sup>2</sup> Gres
2.20. WC damskie	3,82	m <sup>2</sup> Gres
2.21. WC męskie	3,82	m <sup>2</sup> Gres
2.22. Soba nr. 1	59,66	m <sup>2</sup> Wykładzina
2.23. Soba nr. 2	22,68	m <sup>2</sup> Wykładzina
Sumo	120,52	m <sup>2</sup>

ARMAX Sp. z o.o.

27-200 Starachowice, ul. 1go Maja 13

kom. 601 063 690

Naзва obiektu:

”Termomodernizacja budynku 1a wraz z przebudową, rozbudową i nadbudową części budynku Środowiskowego Domu Samopomocy” przy ul. Szpitalnej 1 w Miechowie”

Rzut piętra – Instalacja wentylacji

Skala: 1:100

Nr rys. S5

Projektant:

Nazwisko:

Data:

Podpis:

Inst. sanitarna:

Arkadiusz Klamka

09.2023r.

Inst. sanitarna:

Spec. instalacyjna

SWK/0114/PWBS/18

Inst. sanitarna:

Piotr Maurycy

09.2023r.