



GMINA ŚWIECIECHOWA

URZĄD GMINY W ŚWIECIECHOWIE

ul. Ułańska 4, 64-115 Święciechowa

Tel. 065 5333510, Fax 065 5299548, e-mail: urządgminy@swieciechowa.pl

www.swieciechowa.pl, www.bip.swieciechowa.pl

I 2.271.3.2023

WYJAŚNIENIA NR 1 Z DNIA 08.05.2023 r.

DO POSTĘPOWANIA pn „Budowa sieci wodociągowej na dz. nr 137 w Niechłodzie”

Zamawiający – Gmina Święciechowa, informuje, że w toku przedmiotowego postępowania do Zamawiającego wpłynął wniosek w zakresie o wyrażenie zgody na zmianę materiału i uiszczanych opłat, o wskazanej niżej treści:

Pytanie 1:

Proszę o zgodę na zmianę materiału projektowanej sieci na rurociągi z PE, o takich samych średnicach, mając na uwadze korzyści wynikające ze stosowania rur z PE:

- niski ciężar właściwy w porównaniu z PVC
- mniejsza ilość połączeń rur z uwagi na odcinki 12 m a nie 6m
- duża elastyczność
- możliwość układania rurociągów w gruncie bez stosowania kompensacji,
- wysoka odporność na korozję naprężeniową (działanie karbu),
- zwiększona przepustowość hydrauliczna,
- większa odporność na długotrwałe ciśnienia hydrauliczne,
- niższe koszty montażu,
- bardzo wysoki stopień bezawaryjności

Proszę o informację, czy Wykonawca będzie zobowiązany do uiszczania opłat z tytułu wyłączenia wody, poboru wody do prób szczelności i zrzutu wody po próbach- jak tak to proszę opodanie cennika według którego będzie to rozliczane.

Odpowiedź 1:

1. Zamawiający informuje, że nie wyraża zgody na zmianę materiału,
2. Wykonawca będzie zobowiązany do uiszczenia opłaty z tytułu wyłączenia wody – płać na rzecz ZUW Sp. z o. o. Wschowa, ul. Nowopolna 5, 67-400 Wschowa w wysokości 500,00 zł netto,,
3. Wykonawca będzie zobowiązany do uiszczenia opłaty wg cennika ZUW Sp. z o. o. Wschowa, na rzecz ZUW Sp. z o. o. Wschowa, ul. Nowopolna 5, 67-400 Wschowa.

Święciechowa, dnia 08.05.2023 r.

Zatwierdzam
Wójt Gminy Święciechowa
/-/ mgr inż. Marek Lorych