

L.dz./...../.....

Wszyscy zainteresowani

Informacja dotyczy: postępowania pn.: „**Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Konradowo oraz budowa sieci wodociągowej w miejscowości Przyczyna Dolna, gm. Wschowa**” ZP.SPN.1.2023

Szanowni Państwo,

Spółka Komunalna Wschowa Sp. z o.o., zwana dalej Zamawiającym, w związku z wnioskiem o udzielenie wyjaśnień treści Zapytania, niniejszym publikuje pytania wraz z odpowiedziami na nie.

Pytanie 1

W nawiązaniu do załączonej do dokumentacji przetargowej decyzji Starostwa Powiatowego we Wschowie nr KMD.71300.59.2015 oraz braku projektu odtworzenia nawierzchni jak i również przedmiarów zwracamy się do Państwa z następującymi pytaniami: - prosimy o sprecyzowanie wymagania numer 5., tj. prosimy o podanie rodzajów warstw, ich grubości oraz powierzchnie. - prosimy o sprecyzowanie wymagania numer 6., tj. czy odtworzenie ma być na całej szerokości drogi asfaltowej czy tylko po śladzie odtworzenia?

Odpowiedź 1

Zamawiający załączył przedmiotowe przedmiary zawierające powyższe informacje.

Pytanie 2

W związku z zapisami zawartymi w umowie zwracamy się z zapytaniem, czy wyrażą Państwo zgodę na cesję na rzecz banku?

Odpowiedź 2

Zamawiający nie wyraża zgody na cesję na rzecz banku. Nie zmienia się zapisu w Projekcie Umowy.

Sekretariat

ul. Daszyńskiego 10
tel. 65 540 26 05
tel. 65 540 26 07

Dział

Wodociągów i Kanalizacji

ul. K. Wielkiego 24a
tel. 65 540 16 24
tel. 65 540 33 60
Pogotowie wod-kan
603 183 693
65 540 22 28

Dział

Gospodarki Odpadami

ul. K. Wielkiego 24a
tel. 65 540 25 74

Dział

Usług

ul. Polna 3
tel. 65 540 84 54
Usługi Pogrzebowe
ul. Niepodległości 39
tel. 65 540 12 26
Dyżur całonocowy
607 982 902

Dział

Zarządzania Nieruchomościami

ul. Polna 3
tel. 65 540 84 64
tel. 65 540 84 67
tel. 65 540 84 68

Dział

Księgowości Czynszowej

ul. Daszyńskiego 10
tel. 65 540 84 63

L.dz./...../.....

Pytanie 3

Prosimy o określenie, z jakiego materiału ma być wykonany wodociąg w Części nr 2, ponieważ w PFU jest mowa o rurze PE100 PN10 SDR17 Dz90x5,4 oraz rurze PVC-U PN10. Którą należy przyjąć do wyceny?

Odpowiedź 3

Wykonawcy muszą przyjąć do wyceny oferty w Części 2 zamówienia rurę PE100 PN10 SDR17 Dz90x5,4.

Niniejsze wyjaśnienia i odpowiedzi stają się integralną częścią dokumentacji WZ i są wiążące przy składaniu ofert.

/-/ Krzysztof Kołodziejczyk
Prezes Zarządu

Sporządziła:
Beata Jurek
Specjalista ds. zamówień publicznych

Sekretariat
ul. Daszyńskiego 10
tel. 65 540 26 05
tel. 65 540 26 07

Dział
Wodociągów
i Kanalizacji
ul. K. Wielkiego 24a
tel. 65 540 16 24
tel. 65 540 33 60
Pogotowie wod-kan
603 183 693
65 540 22 28

Dział
Gospodarki
Odpadami
ul. K. Wielkiego 24a
tel. 65 540 25 74

Dział
Usług
ul. Polna 3
tel. 65 540 84 54
Usługi Pogrzebowe
ul. Niepodległości 39
tel. 65 540 12 26
Dyżur całodobowy
607 982 902

Dział
Zarządzania
Nieruchomościami
ul. Polna 3
tel. 65 540 84 64
tel. 65 540 84 67
tel. 65 540 84 68

Dział
Księgowości
Czynszowej
ul. Daszyńskiego 10
tel. 65 540 84 63